"АУЭХС" ТӨХК
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
82091 Харзат баг, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай аймаг
Утас/Факс:7048-4533
E-mail: auexs@yahoo.com

2018.02.15 № 116

танай _____ -ны № _____ -т

ХӨХМОРЬТ СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

Техникийн нөхцөл олгох тухай

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хуулийн этгээд нэр, хаяг: Хөхморьт сумын 0,4кВ-ын ЦДАШугамын шинэчлэлт

2. Техникийн нөхцөл газрын хаяг, байршил: Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын төв

3. Ажил үйлчилгээний зориулалт зэрэглэл: Хөхморьт сумын төвийн шинээр 0,4кВ-ын ЦДАШугам шинээр барих

4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл: Хөхморьт сумын ЦЭХэрэглэгчийг найдвартай эрчим хүчээр ханган ажиллах

5. Суурилагдсан чадал: 0,4кВ

6. Холбогдох цэг: Салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 метр техникийн нөхцөлд заагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэнэ

7. Тусгай заалтууд:

7.1. Хөхморьт сумын төвд шинээр хийгдэх 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 98 ширхэг төмөр бетон тулгууртай төв магистрал шугамыг СИП-50мм^2 маркийн утастай L=1550 метр, салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 метр шугамыг ААД, ТАД-д нийцүүлж барих,

7.2. Дээрх хийгдсэн 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд хэрэглэгчийг харгалзан үзэж АВВГ3*8+1мм^2 L=182 метр кабелиар буулт буулгаж, хэрэглэгчийн тоонд тохирсон нэгдсэн щит байрлуулах,

7.3. 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд давтан газардуулга хийх.

8. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

8.1 Тус тоолуурын нэгдсэн 3-н Фазын 100А-ын автомат, хэрэглэгчийн тоогоор 1-фазын залгах, таслах төхөөрөжийг монтажлаж ТАД-д нийцүүлсэн байх.

9. Дор дурьдсан хууль дүрмийг мөрдөх:

9.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл угсралт, туршилт, хэмжилт тохируулгын ажлыг “Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх

Энэхүү техникийн нөхцөл батлагдсан өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба дээр дурдагдсан нөхцөлийн дагуу холболтыг хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Д.БАЯРЧУЛУУН

ЖАРГАЛАН СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

"АУЭХС" ТӨХК
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
82091 Харзат баг, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай аймаг
Утас/Факс:7048-4533
E-mail: auexs@yahoo.com

2018.02.15 № 117

танай _____ -ны № _____ -т

Техникийн нөхцөл олгох тухай

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хуулийн этгээд нэр, хаяг	Жаргалан сумын 0,4кВ-ын ЦДАШугамын шинэчлэлт
2. Техникийн нөхцөл газрын хаяг, байршил	Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын төв
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт зэрэглэл:	Жаргалан сумын төвийн шинээр 0,4 кВ ын ЦДАШугам шинээр барих
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	Жаргалан сумын ЦЭХэрэглэгчийг найдвартай эрчим хүчээр ханган ажиллах
5. Суурилагдсан чадал:	0,4 кВ
6. Холбогдох цэг:	Салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 метр техникийн нөхцөлд заагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

7. Тусгай заалтууд:

7.1. Жаргалан сумын төвд шинээр хийгдэх 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 98 ширхэг төмөр бетон тулгууртай, төв магистрал шугамыг СИП-50мм^2 маркийн утастай L=1550 метр, салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 метр шугамыг шинэчлэх,

7.2. Дээрх хийгдсэн 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд хэрэглэгчийг харгалзан үзэж АВВГ3*8+1мм^2 L=182 метр кабелиар буулт буулгаж, хэрэглэгчийн тоонд тохирсон нэгдсэн щит байрлуулах,

7.3. 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд давтан газардуулга хийх.

8. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

8.1 Тус тоолуурын нэгдсэн щитэд 3-н фазын 100А-ын автомат хэрэглэгчийн тоогоор 1 фазын залгах, таслах төхөөрөжийг монтажлаж ТАД-д нийцүүлсэн байх.

9. Дор дурьдсан хууль дүрмийг мөрдөх:

9.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл угсралт, туршилт, хэмжилт тохируулгын ажлыг “Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх,

Энэхүү техникийн нөхцөл батлагдсан өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба дээр дурдагдсан нөхцөлийн дагуу холболтыг хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Д.БАЯРЧУЛУУН

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ • АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ ДЮМ0008 3490777 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ

"АУЭХС" ТӨХК
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
82091 Харзат баг, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай аймаг
Утас/Факс:7048-4533
E-mail: auexs@yahoo.com

2018.02.15 № 118

танай _____ -ны № _____ -т

БИГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАРТ

Техникийн нөхцөл олгох тухай

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хуулийн этгээд нэр, хаяг:	Бигэр сумын 0,4кВ-ын ЦДАШугамын шинэчлэлт
2. Техникийн нөхцөл газрын хаяг, байршил:	Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын төв
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт зэрэглэл:	Бигэр сумын төвийн шинээр 0,4кВ-ын ЦДАШугамын өргөтгөл хийх
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	Бигэр сумын ЦЭХэрэглэгчийг найдвартай эрчим хүчээр ханган ажиллах
5. Суурилагдсан чадал:	0,4кВ
6. Холбогдох цэг:	Салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 метр техникийн нөхцөлд заагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

7. Тусгай заалтууд:

7.1. Бигэр сумын төвд шинээр хийгдэх 0,4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 98 ширхэг төмөр бетон тулгууртай, төв магистрал шугамыг СИП-50мм^2 маркийн утастай L=1550 метр, салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 метр шугамыг шинэчлэх,

7.2. Дээрх хийгдсэн 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд хэрэглэгчийг харгалзан үзэж АВВГ3*8+1мм^2 L=182 метр кабелиар буулт буулгаж, хэрэглэгчийн тоонд тохирсон нэгдсэн щит байрлуулах,

7.3. 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд давтан газардуулга хийх

8. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

8.1 Тус тоолуурын нэгдсэн щитэд 100А-ын хэрэглэгчийн тоогоор 1 фазын автомат, залгах, таслах төхөөрөжийг монтажлаж ТАД-д нийцүүлсэн байх

9. Дор дурьдсан хууль дүрмийг мөрдөх:

9.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл угсралт, туршилт, хэмжилт тохируулгын ажлыг “Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх,

Энэхүү техникийн нөхцөл батлагдсан өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба дээр дурдагдсан нөхцөлийн дагуу холболтыг хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Д.БАЯРЧУЛУУН

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
82091 Харзат баг, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай аймаг
Утас/Факс:7048-4533
E-mail: auexs@yahoo.com

2018.02.15 № 119

танай _____ -ны № _____ -т

ДАРИВ СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

Техникийн нөхцөл олгох тухай

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хуулийн этгээд нэр, хаяг	Дарив сумын 0,4кВ-ын ЦДАШугамын шинэчлэл
2. Техникийн нөхцөл газрын хаяг,байршил	Говь-Алтай аймгийн Дарив сумын төв
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт зэрэглэл:	Дарив сумын төвийн шинээр 0,4кВ-ын ЦДАШугам шинээр барих
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	Дарив сумын ЦЭХэрэглэгчийг найдвартай эрчим хүчээр хангах; алдагдлыг бууруулах
5. Суурилагдсан чадал:	0,4кВ
6. Холбогдох цэг:	Салбар шугамыг СИП-35, L=1890 метр техникийн нөхцөлд заагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэнэ

7. Тусгай заалтууд:

7.1. Дарив сумын төвд шинээр хийгдэх 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгууртай төв магистрал шугамыг СИП-50мм^2 L=960 метр, салбар шугамыг СИП-35 L=1890 метр шугамыг шинэчлэх,

7.2. Дээрх хийгдсэн 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд хэрэглэгчийг харгалзан үзэж АВВГ3*8+мм^2 L=154 метр кабелиар буулт буулгаж, хэрэглэгчийн тоонд тохирсон нэгдсэн щит байрлуулах,

7.3. 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд давтан газардуулга хийх

8. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

8.1 Тус тоолуурын нэгдсэн щитэнд 3 фазын 100А-ын автомат хэрэглэгчийн тоогоор 1 фазын залгах, таслах төхөөрөмжийг монтажлаж ТАД-д нийцүүлсэн байх.

9. Дор дурьдсан хууль дүрмийг мөрдөх:

9.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл угсралт, туршилт, хэмжилт тохируулгын ажлыг “Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх.

Энэхүү техникийн нөхцөл батлагдсан өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба дээр дурдагдсан нөхцөлийн дагуу холболтыг хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Д.БАЯРЧУЛУУН

"АУЭХС" ТӨХК
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
82091 Харзат баг, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай аймаг
Утас/Факс:7048-4533
E-mail: auexs@yahoo.com

2018.02.15 № 120

танай _____ -ны № _____ -т

БАЯН-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

Техникийн нөхцөл олгох тухай

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хуулийн этгээд нэр, хаяг:	Баян-Уул сумын 0,4кВ-ын ЦДАШугамын шинэчлэлт
2. Техникийн нөхцөл газрын хаяг, байршил:	Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын төв
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт зэрэглэл:	Баян-Уул сумын төвийн шинээр 0,4кВ-ын ЦДАШугамын өргөтгөл хийх
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	Баян-Уул сумын ЦЭХэрэглэгчийг найдвартай эрчим хүчээр ханган ажиллах
5. Суурилагдсан чадал:	0,4кВ
6. Холбогдох цэг:	Салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 м техникийн нөхцөлд заагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

7. Тусгай заалт

7.1. Баян-Уул сумын төвд шинээр хийгдэх 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 98 ширхэг төмөр бетон тулгуураар төв магистрал шугамыг СИП-50мм^2 маркийн утастай L=1550 метр, салбар шугамыг СИП-35мм^2 L=1790 метр шугамыг ААД, ТАД-д нийцүүлж барих,

7.2. Дээрх хийгдсэн 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд хэрэглэгчийг харгалзан үзэж АВВГ3*8+1мм^2 кабелиар буулт буулгаж, хэрэглэгчийн тоонд тохирсон нэгдсэн щит байрлуулах,

7.3. 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд давтан газардуулга хийх

8. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл

8.1. Тус тоолуурын нэгдсэн щитэд 3-н Фазын 100А-ын автомат, хэрэглэгчийн тоогоор 1 фазын залгах, таслах төхөөрөмжийг монтажлаж ТАД-д нийцүүлсэн байх.

9. Дор дурьдсан хууль дүрмийг мөрдөх

9.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл угсралт, туршилт, хэмжилт тохируулгын ажлыг "Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч" эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх,

Энэхүү техникийн нөхцөл батлагдсан өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба дээр дурдагдсан нөхцөлийн дагуу холболтыг хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Д.БАЯРЧУЛУУН

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ
ДОМ0008
3490777
ТОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ