БАТЛАВ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Ц.АМАРТӨГС

2021 оны 08 сарын 31 өдөр

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ТӨВИЙН ОРОН СУУЦУУДЫГ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСААР ХАНГАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Багц-1: Төсөвт өртөг: 417.1 сая төгрөг

Үндэслэл: Өмнөговь аймгийг 2021 онд хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөөний 2.3.1.81 дэх заалт, Аймгийн Засаг даргын "Нутгийн хишиг" мөрийн хөтөлбөрийн зорилт 1.1.13 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх.
Ажлын тодорхойлолт: Даланзадгад сумын төвийн Шинэ суурьшлын бүсийн /ЦТП-1, 2, 3, 4,/, төвийн суурьшлын /ЦТП-7, 8, 10, 11/ дулаан дамжуулах төвүүдээс дулааны эрчим хүчээр хангагддаг 22 орон сууцуудын хэрэглээний халуун усаар хангахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах.
Захиалагч байгууллага: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Байршил: Даланзадгад сумын төвд

Техникийн үзүүлэлт

БАГЦ-1 АЖИЛ

ДДТ-1-д ХХУсны тоноглол худалдан авах

д/д	Тоноглол /материал/		үзүүлэлт	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
Шинэ сууршлийн бүс ДДТ-1					
1	Ялтсан бойлер	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	5000кВт	ком	1
2	Эргэлтийн насос	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	H=50м, G=250м3/ц	ком	2
3	Давтамж хувьсгуур	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	45кВт	ком	2
4	Насосны удирдлагын самбар	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/		ком	1
5	Кабель	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/		м	56
6	Цэвэр усны тоолуур	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN80PN16	ш	1
7	Дулааны тоолуур	/Ультрасоник/	DN80PN16	ш	1
8	Температур тохируулах автомат хаалт	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN80PN16	ком	1
9	Ган бөмбөлөг хаалт	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN100PN16	ш	9
10	Ган бөмбөлөг хаалт	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN100PN25	ш	4
11	Ган бөмбөлөг хаалт	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN80PN16	ш	2

12	Ган бөмбөлөг хаалт	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN25PN16	ш	2
13	Ган бөмбөлөг хаалт	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN20PN16	ш	4
14	Ган бөмбөлөг хаалт	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN15PN16	ш	10
15	Үл буцаах клапан	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN80PN16	ш	1
16	Үл буцаах клапан	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN100PN16	ш	1
17	Үл буцаах клапан	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN80PN16	ш	1
18	Хог шүүгч	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN80PN16	ш	1
19	Хог шүүгч	/Барууны бренд үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц/	DN100PN17	ш	3
20	Фланец		DN100PN25	ш	8
21	Фланец		DN100PN16	ш	10
22	Фланец		DN80PN16	ш	6

БАГЦ-2 АЖИЛ

ДДТ-2,7,10-д ХХУсны тоноглол худалдан авах

д/д	Тоноглол /материал/	хүчин чадал	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
Шинэ сууршлийн бүс ДДТ-2				
1	Эргэлтийн насос	H=40м, G=50м3/ц	ком	1
2	Давтамж хувьсгуур	11кВт	ком	1
3	Цэвэр усны тоолуур	DN80PN16	ш	1
4	Үл буцах клапан	DN80PN16	ш	1
5	Дулааны тоолуур	DN80PN16	ком	1
6	температур тохируулах автомат хаалт	DN80PN16	ком	1
7	Кабель		м	50
Төвийн сууршлийн бүс ДДТ-7				
д/д	Тоноглол /материал/	хүчин чадал	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны тоолуур	ф80мм	ш	1
2	Үл буцах клапан	ф80мм	ш	1
3	Дулааны тоолуур	ф80мм	ком	1
Төвийн сууршлийн бүс ДДТ-10				
д/д	Тоноглол /материал/	хүчин чадал	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
1	Ялтсан бойлер	4000кВт	ком	1
2	Эргэлтийн насос	H=40м, G=50м3/ц	ком	2
3	Давтамж хувьсгуур	11кВт	ком	1
4	Цэвэр усны тоолуур	ф80мм	ком	1

5	Үл буцах клапан	ф80мм	ш	1
6	Дулааны тоолуур	ф80мм	ком	1
7	температур тохируулах автомат хаалт	ф80мм	ком	1

БАГЦ-3 АЖИЛ

ДДТ-3,4 11-д ХХУсны тоноглол худалдан авах

д/д	Тоноглол /материал/	үзүүлэлт	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
Шинэ сууршлийн бүс ДДТ-3				
1	Эргэлтийн насос	H=40м, G=50м3/ц	ком	1
2	Давтамж хувьсгуур	11кВт	ком	1
3	Цэвэр усны тоолуур	DN80PN16	ш	1
4	Үл буцах клапан	DN80PN16	ш	1
5	Дулааны тоолуур	DN80PN16	ком	1
6	температур тохируулах автомат хаалт	DN80PN16	ком	1
7	Кабель		м	50
Шинэ сууршлийн бүс ДДТ-4				
д/д	Тоноглол /материал/	хүчин чадал	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны тоолуур	ф80мм	ш	1
2	Үл буцах клапан	ф80мм	ш	1
3	Дулааны тоолуур	ф80мм	ком	1
4	температур тохируулах автомат хаалт	ф80мм	ком	1
Төвийн сууршлийн бүс ДДТ-11				
д/д	Тоноглол /материал/	хүчин чадал	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
1	Ялтсан бойлер	4000кВт	ком	1
2	Эргэлтийн насос	15кВт	ком	4
3	Давтамж хувьсгуур	15кВт	ком	1
1	Цэвэр усны тоолуур	ф80мм	ш	1
2	Үл буцах клапан	ф80мм	ш	1
5	Дулааны тоолуур	ф80мм	ком	1
6	температур тохируулах автомат хаалт	ф80мм	ком	1

ХЯНАСАН:

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ө.ЭРДЭНЭ-ӨРНӨХ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Э.ГАНХУЯГ