“Баянтээг түлш” ОНӨмчит ХХК-ийн Ажилчидын хоолны газар, Хувцас солих өрөө, Оффис, Халуун усны газрын зориулалтаар 20, 40тн контейнерийг тоноглох техникийн даалгавар

1. Зөөврийн зориулалттай ажилчдын хувцас солих өрөө болон нэг талд нь оффисийн байр 1ш 40тн контейнерийг жилийн 4-улиралд ашиглаж болох зориулалтаар дулаалаж 2-тасалгаатай болгон тоноглосон байна.

-Нэг сууцанд нэг талд нь оффисийн ширээ сандал тавилга тавихаар нөгөө талд нь ажилчдын хувцас солих шкаф сандал байхаар тооцсон болно.

-Хаалгыг контейнерийн нүүр талын 2 захад гаднаасаа 2-өрөөрүү тус тусдаа ордог байдлаар 960 х 2050мм хэмжээтэй гадна зориулалттай 1.5х2мм-н металл лист төмрөөр хийсэн дулаалгатай хаалга 2ш суурилуулна.

-Байгалийн гэрэл, агаар сэлгэлт сайн орж байхаар тооцон 1200х900мм ,500х800мм хэмжээтэй сайн чанрын PYC- 2-давхар шилтэй цонх 4ш байна.

Цахилгааны дараахь бүрдлүүд байх шаардлагтай

-Цахилгаан халаах хэрэгсэл \М2-д таарсан байхаар тооцно\

-Гэрэл 4ш унтраалга \Тусгал сайтай лед\

- Розетка -4ш \220вт \

-Автоматын хайрцаг -1ш

-Автомат таслуур -6ш \IEK-220вт 16А,25А,32А-г разетка тус бүрд тус тусад нь өгнө\

-Цахилгаан монтаж цахилгааны утас ПуГП-3х2.5мм голчтой ОХУ-н зэс болтой утсаар PYC далдлагчид ил угсарна.

Контейнерийн дулаалга, доторлогоонд тавигдах шаардлага

-Дулаалга 10см зузаантай байна ОХУ-н эрдэс хөвөн 5см зузаан дулаалгаар ам заадасыг дарсан байдлаар 2-давхар дулаалга хийнэ.

-Дулаалга доторлогооны дотор модон рамыг 4.5х4.5мм хэмжээтэй прүсээр -2давхарлаж 600х1000мм-н хэмжээтэй рам зангидаж дулаалгыг дунд нь хийнэ.

-Доторлогоо 0.9мм-н өнгөтэй шахмал хавтангаар хана таазыг доторлож заадас булан ирмэгийн зориулалтын ам дарагчаар дарж угсарна.

-Шал \сайн чанрын 12мм-ээс баггүй зузаантай паркетан шал байна\

2. Ажилчидын хоолны газрын зориулалттай 40тн контейнер жилийн 4-улиралд ашиглаж болох зориулалттаар дулаалаж 2-тасалгаатай болгон тоноглосон байна.

-40тн контейнерийг хоол бэлтгэн боловсруулах, ажилчид хооллох заал гэсэн байдлаар 2 хэсэг болгон хуваж уур ус чийгнээс хамгаалагдсан материаллаар доторлож дулаалахаар тооцсон байна

-Хаалгыг контейнерийн нүүр талын 2 захад гаднаасаа 2-өрөөрүү тус тусдаа ордог байдлаар 960 х 2050мм хэмжээтэй гадна зориулалттай 1.5х2мм-н металл лист төмрөөх хийсэн дулаалгатай хаалга 2ш суурилуулна.

-Байгалийн гэрэл, агаар сэлгэлт сайн орж байхаар тооцон 1200х900мм, 500х800мм хэмжээтэй сайн чанрын PYC- 2-давхар шилтэй цонх 4ш байна.

Цахилгааны дараахь бүрдлүүд байх шаардлагтай

-Цахилгаан халаах хэрэгсэлтэй байна \М2 таарсан байхаар тооцно\

-Гэрэл 4ш, унтраалга \Тусгал сайтай уур ус чийгнээс хамгаалсан бүрхүүлтэй байх \

- Розетка -4ш \220вт уур ус чийгнээс хамгаалалттай байх\

-Автоматын хайрцаг -1ш

-Автомат таслуур -6ш \IEK-220вт 16А,25А,32А-г разетка тус бүрд тус тусад нь өгнө\

-Цахилгаан монтаж цахилгааны утас ПуГП-3х2.5мм голчтой ОХУ-н зэс болтой утсаар PYC-хоолойд сүвлэн дулаалга дундуур далд угсарна.

Зөөврийн хоолны газар контейнерийн дулаалга, доторлогоонд тавигдах шаардлага

-Дулаалга 10см зузаантай байна ОХУ-н эрдэс хөвөн 5см зузаан дулаалгаар ам заадсыг дарсан байдлаар 2-давхар дулаалга хийнэ.

-Дулаалга доторлогооны дотор модон рамыг 4.5х4.5мм хэмжээтэй прүсээр -2давхарлаж 600х1000мм-н хэмжээтэй рам зангидаж дулаалгыг дунд нь хийнэ.

Доторлогоо

-Хоол боловсруулах өрөөний доторлогоог уур ус чийгнээс хамгаалах зориулалтаар гадаргуу дээр нь нян бактер үржидгүй өнгөлгөөтэй металл төмөрөөр хана таазыг доторлож заадас булан ирмэгийн зориулалтын ам дарагчаар дарж угсарна. Хооллох заалыг өнгөт хавтангаар доторлосон байж болно

-Шал \хоол боловсруулах хэсгийн шалыг сайн чанрын 2мм-ээс баггүй зузаантай PYC шалны хулдаасаар шалласан байх\

3. Ажилчдын зөөврийн Халуун усны газрын зориулалттай 20тн контейнер жилийн 4-улиралд ашиглаж болох зориулалттаар дулаалаж тоноглосон байна.

-20тн контейнерийг ажилчдын усанд ордог зориулалтаар 3 дүштэй, 1 угаалтууртай, Техникийн өрөө нь тусдаа Бойлур, Нөөцийн сав Насос, халаалт зэргээр тоноглосон байдлаар 2 хэсэг болгон хувааж уур ус чийгнээс хамгаалагдсан материалаар доторлож дулаалахаар тооцсон байна

-Хаалгыг контейнерийн нүүр талын 1 захад гаднаасаа ордог байдлаар 960 х 2050мм хэмжээтэй гадна зориулалттай 1.5х2мм-н металл лист төмрөөх хийсэн дулаалгатай хаалга 1ш суурилуулна.

-Байгалийн гэрэл, агаар сэлгэлт сайн орж байхаар тооцон, 500х800мм хэмжээтэй сайн чанрын PYC- 2-давхар шилтэй цонх 3ш байна.

Цахилгааны дараахь бүрдлүүд байх шаардлагтай

-Цахилгаан халаах хэрэгсэлтэй байна \м2-д таарсан байхаар тооцно\

-Гэрэл 3ш унтраалга \Тусгал сайтай уур ус чийгнээс хамгаалсан бүрхүүлтэй байх\

- Розетка -4ш \220вт уур ус чийгнээс хамгаалалттай байх\

-Автоматын хайрцаг -1ш

-Автомат таслуур -6ш \IEK-220вт 16А,25А,32А-г разетка тус бүрд тус тусад нь өгнө\

-Цахилгаан монтаж цахилгааны утас ПуГП-3х2.5мм голчтой ОХУ-н зэс болтой утсаар РҮС-хоолойд сүвлэн дулаалга дундуур далд угсарна.

Халуун усны контейнерийн дулаалга, доторлогоонд тавигдах шаардлага

-Дулаалга 10см зузаантай байна ОХУ-н эрдэс хөвөн 5см зузаан дулаалгаар ам заадсыг дарсан байдлаар 2-давхар дулаалга хийнэ.

-Дулаалга доторлогооны дотор модон рамыг 4.5х4.5мм хэмжээтэй прүсээр -2давхарлаж 600х1000мм-н хэмжээтэй рам зангидаж дулаалгыг дунд нь хийнэ.

Доторлогоо

-Уур ус чийгнээс хамгаалах зориулалтаар гадаргуу дээр нь нян бактер үржидгүй РҮС-өнгөлгөөтэй 4мм-ээс баггүй зузаантай хавтангаар хана таазыг доторлож заадас булан ирмэгийн зориулалтын ам дарагчаар дарж угсарна.

-Шал \сайн чанрын 2мм-ээс баггүй зузаантай РҮС шалны хулдаасаар шалласан байх\

-Дүш 3ш тус тусдаа кабинаар тусгаарласан тус тусдаа холигч, зориулалтын төмөр падонтой байна.

-Нөөцийн сав\1тн хэрэглээний ус халгалах зориулалттай гаргалгаа, хаалт, хог шүүгчтэй байна\

-Ус халаах төхөөрөмж 100л-ээс багагүй Евро стандартын эзлэхүүний бойлер байна\

-Цэвэр бохирын хоолой холбох хэргэсэл \Евро стандарын РҮС, РР \

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

Гүйцэтгэх захирал...../Д.Азбилэг/