БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ
САЛБАРЫН ДАРГА Р.ЭРДЭНЭЦОГТ

ЦАХИЛГААНЫ ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАРУУН-УРТ СУМ

2023.01.09

№	Материалын нэр	Тип марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Рубильник	HF11,250A, 400B	ш	2	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх.
2	Рубильник	HF11,400A, 400B	ш	5	
3	Рубильник	HF11,630A, 400B	ш	5	
4	Завсрын Реле	MY4NJ GV 220V DC	ш	3	
5	Ваттметр/электрон/	AC/DC-PD668E	ш	6	
6	Кноп /улаан/	AC/DC 220B	ш	5	
7	Таслуурын катушик	AC-CT23-110B	ш	8	
8	Таслуурын катушик	AC-CT23-220B	ш	8	
9	Таслуурын концвект	AC/DC CSK1-11/8A	ш	5	
10	Чичиргээ дарагч	ПНГ-3	ш	18	
11	Бууруулах трансформатор	BK-200VA 50/60Hz T40/E	ш	2	
12	Диод	KBPC50A10M	ш	10	
13	Дундын баригч	Хөнгөн цагаан JCG-1	ш	94	
14	0.4кВ-ын СИП татагч	Тросстой PA54-1500/хөнгөн цагаан/	ш	134	
15	Боолт/урт/	M19, 20 см	ком	150	
16	Боолт	M18, 5 см	ком	200	
17	Боолт	M12, 7 см	ком	36	
18	Боолт	M6, 3 см	ком	164	
19	Кабелийн дундын холбогч/кильц/	хөнгөнцагаан 95мм	ш	21	
20		хөнгөнцагаан 70мм	ш	21	
21	Шугам дундын холбогч	COAC-120 мм	ш	30	
22	Шугам дундын холбогч	COAC-95 мм	ш	40	
23	Шугам дундын холбогч	COAC-70 мм	ш	30	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх.
24	Шугам дундын холбогч	PAC-120мм	ш	40	
25	Шугам дундын холбогч	PAC-95мм	ш	20	
26	Автомат 1 фаз	16A, 220B	ш	10	
27	Автомат 2 фаз	16A, 220B	ш	5	
28	Автомат 2 фаз	10A, 220B	ш	5	
29	Автомат	NM/1, 125A, 400B	ш	6	
30	Автомат	NM/1, 160A, 400B	ш	6	
31	Автомат	NM/1, 200A, 400B	ш	11	
32	Автомат	NM/1, 250A, 400B	ш	6	
33	Автомат	NM/1, 400A, 400B	ш	2	
34	Хуурай салгуурын төмөр	10кВ	ком	2	
35	Цэнэг шавхагч	15кВ	ком	1	
36	Төгсгөвч/шулуун/	1.5мм	ш	300	
37	Төгсгөвч/шулуун/	2.5мм	ш	300	
38	Төгсгөвч/хавтгай/	1.5мм	ш	300	
39	Төгсгөвч/хавтгай/	2.5мм	ш	300	
40	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 16мм	ш	40	

41	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 25мм	ш	40	
42	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 35мм	ш	170	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх.
43	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 50мм	ш	190	
44	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 70мм	ш	132	
45	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 95мм	ш	100	
46	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 120мм	ш	104	
47	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 150мм	ш	40	
48	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 185мм	ш	44	
49	Төгсгөвч	хөнгөнцагаан 240мм	ш	32	
50	Тоолуурын самбар	60*80*25	ш	11	
51	Тоолуурын	50*60*25	ш	6	
52	Утас багцлагч	10-15 см	Уут	22	
53	"О" клейм /хуванцар тусгаарлагатай/	10 боолттой	ш	180	
54	"О" клейм /хуванцар тусгаарлагатай/	5 боолттой	ш	50	
55	Автоматын зам төмөр	1м урттай	ш	25	
56	Гал хамгаалагчийн цэнэг/утас/	5-10А, 35 кВ	ш	30	
57	Гал хамгаалагч/суурьтай/	ППН 37 400А-УХЛ3,КЭАЗ	ком	3	
58	Гал хамгаалагч/суурьтай/	ППН 39 630А-	ком	3	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх.
59	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RW12-15/200	ком	2	
60	Өндрийн гал хамгаалагч/суурьтай/	ПК-10/30А	ком	2	
61	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RTO,250A,380B	ком	5	
62	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RTO,400A,3800B	ком	4	
63	Гал хамгаалагч/суурьтай/	RTO,630A,380B	ком	2	
64	Өндрийн гал хамгаалагч	RN1*410*558 10кВ, 30А	ш	6	
65	Өндрийн гал хамгаалагч/цэнэг/	RN1 410*55,30A	ком	15	
66		RN1 410*55,50A	ком	15	
67		RN1 410*55,80A	ком	15	
68	Шургийн дэд станц нэвтрэх изолятор	6-10кВ 200-630А	ком	1	
69	Өндрийн гал тавил/зэс утсан/	15кВ,20А	ш	15	
70		15кВ,30А	ш	21	
71		15кВ,50А	ш	15	
72	Зэс шин	2*20мм	м	35	
73	Зэс шин	4*40мм	м	35	
74	Шинийн бүрээс/3 өнгө/	2*20мм	м	35	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан
75	Шинийн бүрээс/3 өнгө/	4*40мм	м	85	
76	Автомат	63А /ойр замтай/	ш	50	
77	Оройн комут	160мм/ком/	хос	44	
78	ПА зажем	JB-1	ш	500	
79	Т зажем	120 мм	ш	15	
80	Кабелийн төгсгөлийн муфть	150-240мм, 10кВ	ком	8	
81		70-120мм, 10кВ	ком	10	
82		25-50мм, 10кВ	ком	2	
83	Кабелийн дундын муфть	70-120мм, 10кВ	ком	6	
84		25-50мм, 10кВ	ком	2	

85	Төлвийн гэрэл /улаан, ногоон/	AC/DC/220B	ш	10	Техникийн тодорхойлолтонд заасан үзүүлэлттэй дүйцэхүйц, чанар стандартын шаардлага хангасан материал байх.
86	СИП холбогч зажем	KNEP-16-95	ш	478	
87	Ушка	W-7B	ш	70	
88	Скоба	Z-7	ш	70	
89	Серьга	Q-7	ш	70	
90	Таталтын хавчаар	NLD-2	ш	70	
91	0.4кВ-ын шинийн изолятор	ТФ-20 4см	ш	54	
92	Цагийн реле	220В/16А	ш	4	

ХЯНАСАН:АХЛАХ ИНЖЕНЕР Г.ТӨРМӨНХ

НЭГТГЭСЭН:ХХАА-НЫ ИНЖЕНЕР С.САЙНЗАЯА