БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2021 оны 09 дугаар сарын 17 Дугаар 1391/2021 Улаанбаатар

Барилга, байгууламжийн байршил:	Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	150 хүүхдийн ортой 234 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга
Зураг төслийн шифр:	**ШИФР: ЗТ-15.01.21/03**
Хувилбар:	Газар хөдлөл: **8** балл Гадна агаарын тооцооны хэм: **- 39.0** С,
Хүчин чадал:	**Барилгын хэмжээ:** Тэнхлэгээрээ 42.0 м х 15.0 м, хэмжээтэй, **Давхрын тоо:** ± 0.00 түвшнээс доош 1 давхар зоорьтой, ± 0.00 түвшнээс дээш 2 давхар **Хүчин чадал:** Барилга S=1,536.7 м^2
Захиалагч:	Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгийн газар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"Зэндмэн тулга" ХХК
Регистрийн дугаар:	РД: 5554446
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2022.04.11
Ажлын төрөл:	1.2.1, 1.2.6 заалтын дагуу
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх, олгосон захирамж, дугаар огноо:	Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/57 дугаартай захирамж Газар эзэмших эрхийн 000439060 дугаартай гэрчилгээ
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Нийслэлийн Ерөнхий архитектор бөгөөд хот байгуулалт, хөгжлийн газрын даргын баталсан 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн ГБМЗХ2020/27-040 дугаартай архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах, гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын Тамгын газрын дарга болон "Зэндмэн тулга" ХХК-ийн захирал нарын хооронд байгуулсан 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн ХАААА/ОН20-100 дугаартай зураг төсөл боловсруулах гэрээ

Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:	
Нийслэлийн Ерөнхий архитектор бөгөөд хот байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга	Ц.Тулга
Онцгой байдлын Ерөнхий газрын Хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа	Н.Хишигбаатар
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга	Л.Эрдэнэчулуун
"УБДС" ТӨХК-ийн Ерөнхий инженер	Ш.Мөнхжаргал
"УБДС" ТӨХК-ийн ЗТХ-ын албаны ахлах инженер	Б.Эрдэнэбаяр
Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын инженерийн дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн дулаан хариуцсан инженер	Ц.Лхамсүрэн

Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын ус хангамж арриутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн	Б.Цэрэннадмид
Ус сувгийн удирдах газрын Ерөнхий инженер	Ж.Дагвасүрэн
ОСНААУГ-ын инженерийн байгууламж эрхэлсэн дэд дарга бөгөөд Ерөнхий инженер	С.Батмөнх
"УБЦТС" ТӨХК-ийн техникийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал	Л.Ганзориг
Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын инженерийн дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн цахилгааны мэргэжилтэн	Д.Тулга
"МХС" ХХК-ийн Ерөнхий инженер	Н.Наранбаатар
"МХС" ТӨХК ахлах инженер	Б.Балмаа
Хот байгуулалт хөгжлийн газар инженерийн дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн холбооны инженер	М.Отгонбат

Техникийн нөхцөл олгосон байдал:

Техникийн нөхцөл	Олгосон байгууллага	Дугаар, огноо:	Хүчинтэй байх хугацаа:
Дулаан хангамж:	"УБДС" ТӨХК	№ 016/2021 2021.04.02	2 жил
Усан хангамж, ариутгах татуурга:	УСУГ	№ 45/21 2021.03.10	2 жил
Цахилгаан хангамж:	"УБЦТС" ХК	№ 15/00597/21 2021.04.09	1 жил
Холбоо дохиолол:	"МХС" ХХК	№ ТН-С104/2021 2021.03.24	1 жил

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:

Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Ерөнхий төлөвлөгөө, өндөржилт, барилга архитектур:	"Зэндмэн тулга" ХХК	Ц.Ихбаяр	С.Одон
Барилга бүтээц:	"Зэндмэн тулга" ХХК	Ц.Нямсүрэн	Л.Оюун
Дулаан хангамж:	"Алтан орд констракшн" ХХК	С.Батпүрэв	Д.Гантулга
Гадна, дотор ус хангамж, ариутгах татуурга:	"Алтан орд констракшн" ХХК	Д.Мөнхчимэг	С.Батдэлгэр
Цахилгаан хангамж:	"Элста" ХХК	Ж.Амарсанаа	З.Бүжинлхам
Гадна, дотор холбоо, дохиолол:	"Элста" ХХК	Ц.Баярбилэг	Ж.Наранцэцэг
	"Тод прогресс" ХХК		Д.Доржсүрэн
Барилгын төсөв:	"Зэндмэн тулга" ХХК	Ц.Нямсүрэн Мэргэшсэн төсөвчин	Ү.Банди
Инженер геологи:	"Бар инж гео" ХХК Архив / № 2021/03 /		Дүгнэлт баталгаажсан

Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн 8, татгалзсан эксперт байхгүй байна.

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны дэвсгэрт баригдах "234 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга"-ын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
№	**Барилгын үндсэн хийц**	**Төсөвт өртөг / төг/**	**Барилгын талбай /м2/**	**нэгж өртөг / төг/**
БА, ББ	Давхарын тоо: Зоорьтой, 2 давхар Суурь: Цутгамал төмөр бетонон баганан болон шугаман суурьтай Үндсэн хийц: Төмөр бетон арагт бүтээц Дүүргэлт: 300 мм-ийн хөнгөн блок, дулаалга 100 мм, 240 мм хөнгөн блок 120 мм тоосгон хана Хучилт: Цутгамал төмөр бетон Дээвэр: Нийлмэл хар цаасан	2,430,624,660	1,536.7	1,916,990
Хал		170,949,587	1,536.7	
Сал		82,702,536	1,536.7	
ЦБУ		85,606,850	1,536.7	
ДГ-ХТ		128,006,351	1,536.7	
ХД		48,024,853	1,536.7	
	Хэсгийн дүн:	**2,945,914,837**	1,536.7	**1,916,990**
2	**б/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:**			
	Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн хийц	**Төсөвт өртөг /төг/**	**Трассын урт /м/, хүчин чадал /Гкал, м3, ширхэг/**	**Нэгж өртөг /төг/**
2.1	**Гадна дулааны шугамын ажил:**			
ГДГ	Гадна дулаан /м/: угсармал төмөр бетон суваг – 32 м/ *ф*65 мм - 104 м, *ф*100 мм – 41 м, цутгамал төмөр бетон худаг Тк-2-2ш	35,489,943	145	244,758
	Гадна дулаан /м/: холигч насосны узел	47,926,137	1	47,926,137
	Хэсгийн дүн:	**83,416,080**		
2.2	**Гадна ус хангамж:**			
	Гадна ус хангамж – м: Угсармал төмөр бетон сувагт цайрдсан ган хоолой – *Ф*50 мм	42,473,870	700	60,677
	Хэсгийн дүн:	**42,473,870**		
2.3	**Ариутгах татуургын шугамын ажил:**			
АТ	Ариутгах татуургын шугам /м/ хуванцар хоолой *ф*100 мм, 16м, бохир усны худаг *ф*1000 мм, 2 ш	9,535,552	16	595,972
	Хэсгийн дүн:	**9,535,552**		
2.4	**Гадна цахилгааны шугамын ажил:**			
ГЦ	Гадна цахилгаан:/м/ 0.4 кВ кабель хөнгөн цагаан голчтой хүчний кабель 3х185+1х95 мм	25,436,477	300	84,788
ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/ - цутгамал төмөр бетон суурьтай, 6 м өндөртэй гэрэлтүүлэг 6 ш, гадна гэрэлтүүлэгийн самбар – ш, хөнгөн цагаан голчтой хүчний кабель – 200 м	22,326,208	100	223,262
	Дэд станц ХТП-003 гал	6,722,781	8	840,348

	хамгаалагч-6 ш салгуур 2 ш			
	Хэсгийн дүн:	**54,485,466**		
2.4	**Гадна холбооны шугамын ажил:**			
ГХ	Гадна холбоо /м/: олон хосын зэс дамжуулагчтай тосон шахалттай зэс кабель, хуванцар хоолой сувагчлалтай, угсармал төмөр бетон худаг – 2 ш	22,064,879	150	147,099
ГХ	Бетон зам талбайг эргүүлж сэргээн засварлах – 29 м3	9,690,568	46,5	208,399
	Хэсгийн дүн:	**31,755,447**		
3	**в/. Гадна тохижилтын ажил:**			
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: элсэн хайрхан дэвсгэртэй явган замын хэлбэржүүлсэн хавтан	2,025,097	40	50,627
ГТ	Сандал, хогийн сав 4 ш	583,173	4	145,793
ГТ	Ногоон байгууламж	9,216,113	153	60,236
ГТ	Сагсны талбай	29,248,276	225	129,992
	Хэсгийн дүн	**41,072,659**		
4	**г/. Тоног төхөөмжийн жагсаалт:**			
ТТ	Сэнс 5380 м3/ц Р=1120Па	684,500	1	684,500
	Сэнс 770 м3/ц Р=420Па	189,700	1	189,700
	Сэнс 6930 м3/ц Р=685Па	1,150,000	1	1,150,000
	Сэнс 6226 м3/ц Р=920Па	1,150,000	1	1,150,000
	Сэнс 600 м3/ц Р=330Па	158,900	1	158,900
	Сэнс 3185 м3/ц Р=590Па	385,600	1	385,600
	Сэнс 345 м3/ц Р=200Па	135,800	1	135,800
	Сэнс 2611 м3/ц Р=1200Па	350,000	1	350,000
	Сэнс 2610 м3/ц Р=890Па	760,000	2	380,000
	Сэнс 208 м3/ц Р=71Па	115,000	1	115,000
	Агаар халаагч q=45 квт	650,000	1	650,000
	Агаар халаагч q=31.5 квт	1,920,000	4	480,000
	Агаар халаагч q=12 квт	180,000	1	180,000
	ЩО 70 ячейк	3,600,000	2	1,800,000
	Богино эргэлтийн насос q=0.05 м3/ц, h=23.5 м,	1,184,500	1	1,184,500
	Хэрэгцээний халуун усны ялтсан ус халаагуур n=150 квт	7,826,800	1	7,826,800
	Халаалтын системийн ялтсан ус халаагуур n=100 квт	6,646,400	1	6,646,400
	Сүлжээний насос q=4.27 м3/ц, h=6.0 м,	4,873,000	1	4,873,000
	Эргэлтийн насос q=3.27 м3/ц, h=4.0 м,	4,203,000	1	4,203,000
	Эзэлхүүний ус халаагч	1,892,000	1	1,892,000
	Түшлэгтэй модон сандал	1,000,000	2	500,000
	Ангилан ялгах хогийн сав	960,000	2	480,000
	Сагсны шит	1,200,000	1	1,200,000
	Хэсгийн дүн:	**41,215,200**		
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо			
БУ	**Барилга угсралт /үндсэн/**	**2,945,914,838**		
ГДГ	**Гадна дулаан хангамж**	**83,416,080**		

	Гадна ус хангамж:	42,473,870		
АТ	Ариутгах татуурга	9,535,552		
ГЦ	Гадна цахилгаан хангамж	54,485,466		
ГХ	Гадна холбоо	31,755,447		
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай	41,072,659		
ТТ	Тоног төхөөрөмж	41,215,200		
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	3,249,869,112		

Төсөв:	**Эксперт нь:** Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах "234 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга"-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг **3,249,869,112.0** /гурван тэрбум хоёр зуун дөчин есөн сая найман зуун жаран есөн мянга нэг зуун арван хоёр/ төгрөгөөр хянасан байна.

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах "234 дүгээр цэцэрлэгийн өртгөтгөлийн барилга"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм", "Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" /БНбД 81-94-12/, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 217 дугаар тушаалаар батлагдсан "Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай", 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 30 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" /БНбД 81-95-12*/2020/-ийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **13** хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР	Б.ЭНХБОЛД
НОРМ, НОРМАТИВЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА	Д.АЛТАНХУЯГ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН	Г.САНСАР

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Төсвийн дугаар: ЗТ-21/13

СБД-н ЗДТГ-н захиалагатай ... ***Улаанбаатар*** ....аймаг /хот/-ын . ***Сүхбаатар*** ... сум /хороо/-нд баригдах ... ***10 дугаар хороо*** . ***234 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /150 ортой/*** ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ ..... **3 249 649 112 төгрөг** ..... /үсгээр/ ***Гурван тэрбум хоёр зуун дөчин есөн сая зургаан зуун дөчин есөн мянга нэг зуун арван хоёр төгрөг***

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн: "ЗЭНДМЭНЭТУЛГА" ХХК

Захирал: ...../Ц.ЭНХТУЯА/

Огноо: ..... он .....сар .....өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх Эдийн засагч ..... / Ү.БАНДИ /

Огноо: 2021 он 9 сар 18 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин ...../Ц.НЯМСҮРЭН/

Төсөв тооцсон : /огноо/ ..... он ..... сар ..... өдөр

МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн хаягтай
Бүртгэлийн дугаар 1391/2021
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН!
Магадлал харуулсан
Хэлтсийн дарга :.....
/Гарын үсэг/
2021 оны 09 сарын 17 өдөр

3 249 649 112 ₮-ийн дүнгээр хянав.
Ү. Бандч

Хаяг: Баянгол дүүрэг. 15-р хороо
Хасбаатарын гудамж 32б-3а тоот
Цахим хаяг: Nyamaa_8233@yahoo.com
Утас:99108233

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17Б/

Төсвийн дугаар: 3Т-21/13

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 Байгууллагын мэдээлэл: "Зэндмэнэтулга" ХХК

1.2 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

1.3 Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:

1.4 ***Сүхбаатар дүүрэг. 10-р хороо. 234 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /150 ор/***

1.5 Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг: Мэргэшсэн төсөвчин Ц.Нямсүрэн.

Утас: 99108233, И-майл: Nyamaa_8233@yahoo.com

2. Төсвийн тухай мэдээлэл

3. Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт
4. БХБ–ын сайдын 1993, 2005 онд тус тус батлагдсан төсвийн суурь норм, БХБ-н яамны Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн 2006 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хурлаар зөвшөөрөгдсөн ESTIMATOR PRO программыг ашиглав.
5. Төсвийн БУА-н цалингийн нэмэлт болон ерөнхий нөхцлийг бүрдүүлэх зардал, ашиг зэрэг дайвар зардлуудыг ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 181 тоот тушаалыг / хавсралт-1,2/ батлагдсан Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД 81-95-12, Барилгын үнэ бүрдлийн дүрэм БНбД 81-94-12-ыг үндэслэн тооцов.
6. Төсвийн цалинг 2021 оны 1-р сараас мөрдөж буй Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 217 дугаар тушаалын дагуу цалингийн жишиг нормыг баримтлаж тооцов.
7. Тус төсөвт захиалагчийн хяналтын зардал, зохиогчийн хяналтын зардал, норм нормативын сан, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ зэргийг журмын дагуу тусгав.
8. Төсвийн машин цагийн үнийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалын гуравдугаар хавсралтыг үндэслэн тооцов.
9. Төсөвт тээврийн зардлыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан автомашинаар ачиж тээвэрлэх 1тн,км-ын жишиг тарифаар үнийг тооцож, хайрга элсыг 15 км-с, гадаад материалыг 15 км-с тус тус тооцов.
10. Тус барилгын төсөвт өртөгийг тодорхойлоход нөлөөлсөн мэдээлэл нь хүйтний эрчмийн 2-р бүсэд орших, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг. 10-р хороонд байрлах, газар хөдлөлийн 7 балл зэрэг болно.
11. Барилгын ажлын зургийг үндэслэн төсвийг боловсруулав.

11.1 Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

.....

11.2 Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай: Үгүй

11.3 Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал:

11.4 Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаархи мэдээлэл: Зөрүүгүй.

11.5 Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

- Ажлын тоо хэмжээг ажлын зургаас тооцож бодож төсвийг хийв. Тус төсөвт материалын үнийг оруулахдаа барилгын материал, бүтээц эдлэлийн үнийн лавлах, түүнийг хэрэглэх заавар /БД81-109-16-II/-ийг мөрдсөн бөгөөд зарим тусгагдаагүй материалыг зах зээлийн үнийн судалгаа, харьцуулалтыг үндэслэн тусгав.

11.6 Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай: Шаардлагагүй.

11.7 Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртөгийг тодорхойлсон онцлог: Шаардлагагүй.

11.8 Төсөвт өртөгийн дүн: 3 249 649 112

a. Барилгын талбай м2:
b. 1м2 -н өртөг:

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

……/Ц.Нямсүрэн/

тамга

МОНГОЛ УЛС
Цэндсүрэнгийн НЯМСҮРЭН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ