БАТЛАВ.
“ДДС” ТӨХК-ИЙН ЗАХИРАЛ
Д.БАТЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ган хаалт

2025.02.18

№	Барааны нэр, техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду250мм, Ру25 кг/см2 /30с64нж/	ш	3
2	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду200мм, Ру25 кг/см2 /30с64нж/	ш	3
3	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду150мм, Ру25 кг/см2 /30с64нж/	ш	6
4	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду125мм, Ру25 кг/см2 /30с64нж/	ш	2
5	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду100мм, Ру16 кг/см2 /30с64нж/	ш	3
6	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду80мм, Ру16 кг/см2 /30с64нж/	ш	4
7	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду80мм, Ру25 кг/см2 /30с64нж/	ш	3
8	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду50мм, Ру40 кг/см2 /30с64нж/	ш	4
9	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду50мм, Ру25 кг/см2 /30с64нж/	ш	11
10	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду50мм, Ру16 кг/см2 /30с64нж/	ш	2
11	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду40мм, Ру16 кг/см2 /30с64нж/	ш	4
12	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду32мм, Ру16 кг/см2 /30с64нж/	ш	4
13	Сугардаг голтой, фланцтай ган хаалт Ду25мм, Ру16 кг/см2 /30с64нж/	ш	4
14	Бөмбөлгөн хаалт Ду100мм, Ру25кг/см2	ш	3
15	Бөмбөлгөн хаалт Ду80мм, Ру25кг/см2	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт Ду50мм, Ру25кг/см2	ш	10
17	Бөмбөлгөн хаалт Ду50мм, Ру16кг/см2	ш	8
18	Бөмбөлгөн хаалт Ду40мм, Ру25кг/см2	ш	8
19	Бөмбөлгөн хаалт Ду20мм, Ру16кг/см2	ш	8
20	Бөмбөлгөн хаалт Ду15мм, Ру16кг/см2	ш	8
21	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт Ду32мм, Ру25кг/см2	ш	47
22	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт Ду25мм, Ру16кг/см2	ш	5
23	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ду80мм, Ру25кг/см2	ш	38
24	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ду300мм, Ру25кг/см2	ш	2
25	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ду100мм, Ру25кг/см2	ш	4
26	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ду50мм, Ру25кг/см2	ш	78
27	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ду40мм, Ру25кг/см2	ш	24

28	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ду80мм, Ру16кг/см2	ш	6
29	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ду15мм, Ру16кг/см2	ш	1
30	Эрвээхэй хаалт Ду50мм, Ру16кг/см2	ш	10
31	Шилжүүлэг 108/89	ш	10
32	Шилжүүлэг 89/76	ш	8
33	Шилжүүлэг 57/76	ш	8
34	Шилжүүлэг 25/50	ш	8
35	Шилжүүлэг 25/40	ш	8
36	Шилжүүлэг 50/65	ш	8
37	Шилжүүлэг 65/89	ш	8
38	Шилжүүлэг 20/25	ш	8
39	Шилжүүлэг 25/32	ш	8
40	Фланц Ду32мм, Ру16кг/см2	ш	20
41	Фланц Ду40мм, Ру16кг/см2	ш	20
42	Фланц Ду50мм, Ру16кг/см2	ш	24
43	Фланц Ду50мм, Ру25кг/см2	ш	2
44	Фланц Ду65мм, Ру25кг/см2	ш	2
45	Фланц Ду65мм, Ру16кг/см2	ш	20
46	Фланц Ду50мм, Ру/25кг/см2	ш	12
47	Фланц Ду80мм, Ру25кг/см2	ш	30
48	Фланц Ду100мм, Ру16кг/см2	ш	20
49	Фланц Ду100мм, Ру25кг/см2	ш	4
50	Фланц Ду150мм, Ру25кг/см2	ш	6
51	Фланц Ду200мм, Ру25кг/см2	ш	2
52	Фланц Ду250мм, Ру25кг/см2	ш	4
53	Хог шүүгч ф15	ш	8
54	Хог шүүгч ф20	ш	8
55	Хог шүүгч ф25	ш	8
56	Хог шүүгч Ф32	ш	8
57	Хог шүүгч ф40	ш	8
58	Хог шүүгч ф50	ш	18

Тавигдах шаардлага:

- Олон улсын ISO5208:2008, ISO7121:2016 болон ОХУ-ын ГОСТ 12521-89, ГОСТ 21345-78 стандартын шаардлага хангасан байх ба ОХУ-ын LD фермийн хаалттай дүйцэхүйц байна.
- Нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн албан ёсны гэрээт борлуулагч байх буюу эсвэл үйлдвэрлэгчээс нийлүүлэгчид бараа нийлүүлэх тухай албан ёсны гэрээ хэлцэл хийсэн байна.
- Нийлүүлэгдэх барааг /ган хаалт/ чанар, стандартын шаардлага хангаж байгааг харуулах техникийн бичиг баримт /сертификат/ дагалдана.

- Хаалтнуудын нягтруулах гадаргуу (седло, клапан) болон гол нь зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 6000 нээлт хаалтын тооноос багагүй, ажлын биеийн температур нь 130 ^{0}С-аас доошгүй байна.
- Хаалт арматур нь боолт, гайк, маховек бүрэн, тосолгоо хийгдсэн байна.

ТАНИЛЦСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ХҮРЭЛТОГОО

ХЯНАСАН:

ТБЗА-НЫ ДАРГА Л.ГАНЦЭЦЭГ

ДДА-НЫ ДАРГА Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

ДТХА-НЫ ДАРГА Ц.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСВАР, ТӨСӨВ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР Л.ДАШЧИМЭГ