БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Ц.БОЛОРЧУЛУУН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/д	Тодорхойлолт	Ажил гүйцэтгэх талаар тодорхой санал ирүүлэх
1	Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага MNS 6088-2010 стандартыг мөрдөнө	
2	Цооногийг 254мм-ээс багаггүй голчтой өрөмдөх, бэхэлгээ суултын болон шүүр яндан суулгана. Өрөмдлөгийн явцад хурдас чулуулаг өөрчлөгдсөн тутамд хөрсний дээжийг авна. Цохилтот өрмөөр өрөмдсөн хадан хөрстэй цооногийн нийт гүнд суултын янданг заавал суурилуулна.	
3	Цооногийн ашиглалтын ундарга 1,5-л/с- багаггүй Цооногийн гүн нь хайгуулын дүгнэлтэд заасан гүнээс дээш байна.	
4	Суултын яндангийн материал нь ган, ундны усанд хэрэглэгдэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой, 168мм-с багаггүй янданг ашиглана.	
5	Шүүрийн яндан нь зориулалтын байх материал нь ган, ундны усанд хэрэглэгдэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой, 168мм-с багагүй голчтой	
6	Ус шүүх хайрга нь шигшсэн мөлгөр хэлбэртэй тоосонцор, хольцгүй мөхлөгийн хэмжээ 9мм-ээс томгүй байна.	
7	Тунгаагуурын гүн 3м-ээс багаггүй	
8	Цооногт шавхалт хийх хугацаа 72 цагаас байгаггүй уст үеийн хүчин чадлыг тогтоох шавхалтыг шаталсан болон тогтмол ундаргатай шавхалтаар хийнэ.	
9	Усны чанарын шинжлгээг хийлгэх	
10	Худгийн цооног тагтай, тоноглох, худгийн наос суурилуулах, 20 тонноос багаггүй ус хуримтлуулах ёскост байрлуулах	
11	Худгийн насос бага оврын генератор цахилгааны утас, хянах самбар	
12	Худгийн ус шахуурга ISO9001-2015 стандартын шаардлага хангасан Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байх худгийн ундаргад тохируулан сонгоно.	
13	Цахилгааны утас: Чанаоын стандартын шаардлага ус чийгнээс хамгаалсан давхар бүрээстэй ус өргөх янданд 2м тутамд хавчиж тогтооно.	
14	Хянах самбар Асаах унтраах товчлууртай ус шахуурга ажиллаж буйг /ногоон/, хүчдэл буйг улаан гэрлээр асаах дохиололтой насос ажиллуулах асаагууртай байна.	
15	Бага оврын генератор Бензин болон дизлээр ажилладаг ISO стандартын шаардлага хангасан/ Монгол орны уур	

	амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байх 5,0KW-аас багаггүй хүчин чадалтай байх/	
16	Цооногийн байршил тодорхойлсон цэг дээр болон цэгийн ойролцоо талбай дотор байж болно	
17	Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх талбайг цэвэрлэх	
18	Худгийн насос генераторыг ажиллуулах үйлчилгээ хийх заавар гарын авлага өгөх	
19	Худагт хаяг хадах, акт материалууд техникийн паспорт бэлтгэн хүлээлгэн өгнө.	

Хянасан: Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Д.Есөн-Эрдэнэ

Боловсруулсан: Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын шинжээч

Х.Кенжегүл

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГРО ОЙН АЖ АХУЙН УСАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН УСТ ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ

Багц 1

№	Газрын нэр	Солбицол	Өрөмдөхөөр заасан цэгийн төрөл	Өрөмдөх гүн /м/	Уст үе илрэх боломжтой тойм гүн,м	Өрөмдөх арга	Чулуулга болон хөрсний төрөл
1	4-р бригад	N- 49^0 13' 04.7" E- 106^0 03' 56.2"	Хайгуулаар өрөмдөх **/30%/**	80	27,39,65	Эргэлтийн арга	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
2	Чимэдийн хөндий 2	N- 49^0 14' 09.1" E- 106^0 07' 21.2"	Өрөмдөх **/70%/**	80	27,48	Эргэлтийн арга	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
3	Чимэдийн хөндий 3	N- 49^0 15' 02.9" E- 106^0 05' 25.5"	Өрөмдөх **/70%/**	80	27,48	эргэлтийн , эргэлтэт-цохилтот хосолсон	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
4	Чимэдийн хөндий 4	N- 49^0 15' 44.7" E- 106^0 01' 55.9"	Өрөмдөх **/70%/**	80	26,45, 57	Эргэлтэт-цохилтот арга	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
5	Өнгөт -1	N- 49^0 32' 05.5" E- 105^0 59' 24.4"	Өрөмдөх **/70%/**	70	23,62,74	Эргэлтийн арга	Хайрга, элс ,шавар
6	Өнгөт -2	N- 49^0 31' 53.2" E- 106^0 02' 45.9"	Хайгуулаар өрөмдөх **/65%/**	100	25,38,57	Эргэлтийн арга	Хайрга, элс ,шавар
7	Шийр 1	N- 49^0 23' 00.7" E- 106^0 06' 43.7"	Хайгуулаар өрөмдөх **/50%/**	80	25,44	Эргэлтийн арга	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
8	Шийр 2	N- 49^0 23' 17.4" E- 106^0 08' 22.6"	Өрөмдөх **/70%/**	80	27,45	Эргэлтийн арга	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АГРО ОЙН АЖ АХУЙН УСАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН УСТ ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ

Сумын нэр	№	Газрын нэр	Солбицол	Өрөмдөхөөр заасан цэгийн төрөл	Өрөмдөх гүн /м/	Уст үе илрэх боломжтой тойм гүн,м	Өрөмдлөгийн арга	Чулуулга болон хөрсний төрөл
Багц 2:								
Сайхан	1	Номгон -2	N- 490 10' 58.2" E- 1050 39' 25.5"	Өрөмдөх /70%/	80	27,61	Эргэлтийн арга	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
	2	Номгон -4	N- 490 15' 20.2" E- 1050 45' 33.3"	Хайгуулаар өрөмдөх /60%/	100	11,24,34	эргэлтэт-цохилтот хосолсон	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
	3	Номгон -6	N- 490 12' 01.7" E- 1050 41' 14.8"	Хайгуулаар өрөмдөх /70%/	80	13,26,38	Эргэлтийн арга	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
Орхон	4	Шийр бригад 1	N- 490 00' 41.7" E- 1050 23' 52.3"	Өрөмдөх /70%/	65	12,25,44	Цохилтийн арга	Хайрга, элс
	5	Шийр бригад 2	N- 480 59' 08.3" E- 1050 22' 25.5"	Өрөмдөх /70%/	70	34,0	Эргэлтийн арга	Хайрга, элс ,шавар
Багц 3:								
Жавхлант	6	Долоон шар	N- 490 43' 20.0" E- 1060 17' 17.7"	Хайгуулаар өрөмдөх /60%/	80	27,43,48	эргэлтэт-цохилтот хосолсон	Хурдас чулуу, ан цавтай үндсэн чулуу
Ерөө	7	Хандгайт	N- 490 46' 02.7" E- 1060 56' 31.4"	Өрөмдөх /70%/	70	16,32,57	Эргэлтийн арга	Хайрга, элс ,шавар
Зүүн бүрэн	8	2-р талбай 2	N- 500 06' 03.6" E- 1050 58' 50.5"	Өрөмдөх /70%/	30	13,27,63	Цохилтийн арга	Хайрга, элс
	9	1-р талбай	N- 500 06' 19.2" E- 1060 01' 04.2"	Өрөмдөх /70%/	25	12,25,44,	Цохилтийн арга	Хайрга, элс
	10	3-р талбай 1	N- 500 06' 29.1" E- 1050 57' 30.5"	Өрөмдөх /70%/	25	12,24,53	Цохилтийн арга	Хайрга, элс
	11	3-р талбай 2	N- 500 07' 46.7" E- 1050 59' 53.4"	Өрөмдөх /70%/	25	11,23,44	Цохилтийн арга	Хайрга, элс