БАТЛАВ: МАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
……Д.ХАДБААТАР/

Мандал сумын Түнхэл тосгоны Эмнэлэгт нийлүүлэх цэвэрлэх байгуулламжийн

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Шаардлага	Үзүүлэлт
1	Системийн ажиллагаа	Ухаалаг
2	Ус цэвэрлэгээний төрөл	Ахуйн бохир ус
3	Хэрэглэгчийн тоо	25 ба түүнээс дээш
4	Хүчин чадал	8 м3/хоног
5	Цахилгаан зарцуулалт	7 квт/хоног
6	Жин	850кг
7	Хэмжээ	2.2х2.2х2.9м
8	Ажиллах хамгийн хамгийн бага температур	-45
9	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг байгын үйл ажиллагаатай
10	Ажиллаагны зарчим	Бохир усыг биологийн исэлдүүлэх замаар цэвэрлэхэд зориулагдсан
11	Бохир усыг цэвэршүүлэх чадал	90-95%
12	Технологийн иж бүрдэл	А. Хүлээн авах камер Б. Аэротенк В. Тунгаагуур Г. Лаг тогтворжуулагч Д. Удирдлагын хэсэг
13	Чанарын баталгаа	10-12 жил
14	Туршилт тохирууллаг хийж хүлээлцэх хугацаа	72 цаг
15	Бусад	Технологийн элемэнтүүд болон гадна корпус зэврэлтээс бүрэн хамгаалагдсан
		Бохирыг соруулж авах шаардлаггүй
		Эрчим хүчний зарцуулалт бага
		Хөрс голохгүй бүх төрлийн хөрстэй газарт суурилуулах боломжтой
		Ажиллах явцад ямар ч үнэр гарахгүй
		Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар
		Тээвэрлэх болон суурилуулахад хялбар
		Байгаль, эколог хор нөлөөгүй

Боловсруулсан: дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батхуяг
П.Лхамсүрэн

БАТЛАВ: МАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
..... Д.ХАДБААТАР/

Мандал сумын Түнхэл тосгоны Соёлын төвд нийлүүлэх цэвэрлэх байгууламжийн

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Шаардлага	Үзүүлэлт
1	Системийн ажиллагаа	Ухаалаг
2	Ус цэвэрлэгээний төрөл	Ахуйн бохир ус
3	Хэрэглэгчийн тоо	25 ба түүнээс дээш
4	Хүчин чадал	8 м3/хоног
5	Цахилгаан зарцуулалт	7 квт/хоног
6	Жин	850кг
7	Хэмжээ	2.2х2.2х2.9м
8	Ажиллах хамгийн хамгийн бага температур	-45
9	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг байнгын үйл ажиллагаатай
10	Ажиллаагны зарчим	Бохир усыг биологийн исэлдүүлэх замаар цэвэрлэхэд зориулагдсан
11	Бохир усыг цэвэршүүлэх чадал	90-95%
12	Технологийн иж бүрдэл	А. Хүлээн авах камер Б. Аэротенк В. Тунгаагуур Г. Лаг тогтворжуулагч Д. Удирдлагын хэсэг
13	Чанарын баталгаа	10-12 жил
14	Туршилт тохирууллаг хийж хүлээлцэх хугацаа	72 цаг
15	Бусад	Технологийн элемэнтүүд болон гадна корпус зэврэлтээс бүрэн хамгаалагдсан
		Бохирыг соруулж авах шаардлаггүй
		Эрчим хүчний зарцуулалт бага
		Хөрс голохгүй бүх төрлийн хөрстэй газарт суурилуулах боломжтой
		Ажиллах явцад ямар ч үнэр гарахгүй
		Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар
		Тээвэрлэх болон суурилуулахад хялбар
		Байгаль, экологт хор нөлөөгүй

Боловсруулсан: дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батхуяг
П.Лхамсүрэн

БАТЛАВ: МАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
……/Д.ХАДБААТАР/

Мандал сумын Түнхэл тосгоны Цэцэрлэгт нийлүүлэх цэвэрлэх байгууламжийн

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Шаардлага	Үзүүлэлт
1	Системийн ажиллагаа	Ухаалаг
2	Ус цэвэрлэгээний төрөл	Ахуйн бохир ус
3	Хэрэглэгчийн тоо	230 ба түүнээс дээш
4	Хүчин чадал	10 м3/хоног
5	Цахилгаан зарцуулалт	10.1 квт/хоног
6	Жин	1200
7	Хэмжээ	3.1х3.2х2.8м
8	Ажиллах хамгийн хамгийн бага температур	-45
9	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг байнгын үйл ажиллагаатай
10	Ажиллаагны зарчим	Бохир усыг биологийн исэлдүүлэх замаар цэвэрлэхэд зориулагдсан
11	Бохир усыг цэвэршүүлэх чадал	90-95%
12	Технологийн иж бүрдэл	А. Хүлээн авах камер Б. Аэротенк В. Тунгаагуур Г. Лаг тогтворжуулагч Д. Удирдлагын хэсэг
13	Чанарын баталгаа	10-12 жил
14	Туршилт тохирууллаг хийж хүлээлцэх хугацаа	72 цаг
15	Бусад	Технологийн элемэнтүүд болон гадна корпус зэврэлтээс бүрэн хамгаалагдсан
		Бохирыг соруулж авах шаардлаггүй
		Эрчим хүчний зарцуулалт бага
		Хөрс голохгүй бүх төрлийн хөрстэй газарт суурилуулах боломжтой
		Ажиллах явцад ямар ч үнэр гарахгүй
		Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар
		Тээвэрлэх болон суурилуулахад хялбар
		Байгаль, эколог хор нөлөөгүй

Боловсруулсан: дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батхуяг
П.Лхамсүрэн

БАТЛАВ: МАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
..... /Д.ХАДБААТАР/

Мандал сумын Түнхэл тосгоны Ерөнхий боловсролын сургууль нийлүүлэх цэвэрлэх байгууламжийн
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Шаардлага	Үзүүлэлт
1	Системийн ажиллагаа	Ухаалаг
2	Ус цэвэрлэгээний төрөл	Ахуйн бохир ус
3	Хэрэглэгчийн тоо	658 ба түүнээс дээш
4	Хүчин чадал	15 м3/хоног
5	Цахилгаан зарцуулалт	12.8квт/хоног
6	Жин	1420кг
7	Хэмжээ	4.2х2.2х2.8м
8	Ажиллах хамгийн хамгийн бага температур	-45
9	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх	Ашиглалтын үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг байнгын үйл ажиллагаатай
10	Ажиллаагны зарчим	Бохир усыг биологийн исэлдүүлэх замаар цэвэрлэхэд зориулагдсан
11	Бохир усыг цэвэршүүлэх чадал	90-95%
12	Технологийн иж бүрдэл	А. Хүлээн авах камер Б. Аэротенк В. Тунгаагуур Г. Лаг тогтворжуулагч Д. Удирдлагын хэсэг
13	Чанарын баталгаа	10-12 жил
14	Туршилт тохирууллаг хийж хүлээлцэх хугацаа	72 цаг
15	Бусад	Технологийн элемэнтүүд болон гадна корпус зэврэлтээс бүрэн хамгаалагдсан
		Бохирыг соруулж авах шаардлаггүй
		Эрчим хүчний зарцуулалт бага
		Хөрс голохгүй бүх төрлийн хөрстэй газарт суурилуулах боломжтой
		Ажиллах явцад ямар ч үнэр гарахгүй
		Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар
		Тээвэрлэх болон суурилуулахад хялбар
		Байгаль, эколог хор нөлөөгүй

Боловсруулсан: дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батхуяг
П.Лхамсүрэн