БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х10,0 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010101
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х10,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны V цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010101	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	Ган татлага ЛК-Р6х10,0 ОС	10	0,80	0,75	0,60	0,80	47,19	461,6	83200	68800	1803010101

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х10,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Менх-Эрдэнэ		1803010101	Хуудасны тоо 2

Дулаан V цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат Утас: 70181192

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х12 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010103
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х12 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ		1803010103	Хуудасны тоо 2

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х12 ОС	12	0,85	0,80	0,65	0,85	53,87	527	95000	78550	1803010103

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х12 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 1803010103	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х13,5 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010105
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х13,5 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010105	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV станцын Ерөнхий инженерийн орлогч

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х13,5 ОС	13,5	1,00	0,95	0,75	1,00	74,40	728,0	131000	108000	1803010105

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х13,5 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010105	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х14 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010106
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х14 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ		1803010106	Хуудасны тоо 2

Дулааны IV цахилгаан станц Бремсшорт ХХК-ийн орлогч Р.Ганбат Утас: 7018119

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х14 ОС	14	1,00	0,95	0,75	1,00	74,40	728,0	131000	108000	1803010106

"ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН ЦЕНТРАЛЬ #4" ХХК
"THERMAL POWER PLANT #4" JSC

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х14 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010106	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Менх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны V цехийгсан ганц ерөнхий инженерийн орлогч

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х16 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010109
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х16 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 1803010109	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV дахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х16 ОС	16	1,20	1,10	0,90	1,20	104,61	1025,0	184500	152000	1803010109

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х16 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV дахилгаан станц Ерөнхий инженер орлогч Р.Ганбат Утас: 70181192	Нөөцийн дугаар 1803010109	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х18,5 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010113
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х18,5 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат Утас: 70181199	Нөөцийн дугаар 1803010113	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х18,5 ОС	18,5	1,40	1,30	1,05	1,40	143,61	1405,0	253000	209000	1803010113

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х18,5 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010113	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х20,0 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010115
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х20,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV цехилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат Утас: 70181192	Нөөцийн дугаар 1803010115	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х20,0 ОС	20	1,50	1,40	1,15	1,50	167,03	1635,0	294500	243500	1803010115

"ДУЛААНЫ ДЦС-4" ХХК
"THERMAL POWER PLANT #4" JSC

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х20,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 1803010115	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV цэхилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат Утас: 70181192

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х22,0 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010117
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х22,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010117	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х22,0 ОС	22	1,60	1,50	1,20	1,60	188,78	1850,0	333000	275000	1803010117

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х22,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010117	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV дахилгаан станц Ерөнхий инженер орлогч

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х22,5 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010118
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х22,5 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат Утас: 79181192	Нөөцийн дугаар 1803010118	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х22,5 ОС	22,5	1,60	1,50	1,20	1,60	188,78	1850,0	333000	275000	1803010118

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х22.5 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010118	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Ган Татлага ЛК-Р6х8,0 ОС
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803010131
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 2688-80		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Судас	Адил биш диаметртэй		

4. **Бүдүүвч зураг:**

5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х8,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010131	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Диаметр, мм					Бүх судаснуудын тооцоолсон хөндлөн огтлолын талбай, мм²	1000 м тосолсон троссны ойролцоох жин	Бүлгийн тэмдэглэл Н/мм²		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		Тросс	Судаснууд						1770 (180)		
			Төв	1 дэхь давхарга (дотор)	2 дохь давхарга	Гаднах			Таслах хүч, Н		
			6 судас	36 судас	36 судас	36 судас			Троссны бүх судаснуудын нийлбэр	Тросс	
1	ган татлага ЛК-Р6х8,0 ОС	8	0,60	0,55	0,45	0,60	26,15	256,0	46100	38150	1803010131

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГАН ТАТЛАГА ЛК-Р6Х8,0 ОС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803010131	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Бундантай тросс-4 салаа 20тн L=3200
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** **1803030104**
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт		ISO 4878	
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Үндсэн хийц	Ст20		15ХСНД, 09Г2С

4. **Бүдүүвч зураг:**



5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУНДАНТАЙ ТРОСС-4 САЛАА 20ТН L=3200	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 1803030104	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат Утас: 70181192

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ



№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Троссны урт, мм	Зөвшөөрөгдөх ачаалал, кН			Нөөцийн дугаар ДЦС-4
				1 дэхь холбоос	2 дахь холбоос	тросс	
1	Бундантай тросс-4 салаа 20тн L=3200	20	3400	20	12,5	8	1803030104

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУНДАНТАЙ ТРОСС-4 САЛАА 20ТН L=3200	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 1803030104	Хуудас № 2
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 2

Дулааны IV Дүгээр станц
Ерөнхий инженерийн
орлогч
Р.Ганбат

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Тросcны хомут
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803040101
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Үндсэн хийц	Ст А2,А4		
2	Зориулалт	Тросс хавчих		
3	Стандарт	DIN 1142		

4. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Тросcны диаметр, мм	Хэмжээ, мм						
			A	B	C	D	E	F	G
1	Тросcны хомут	8	18	20	39	M8	18	20	41

5. **Бүдүүвч зураг:**



6. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	-
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТРОССНЫ ХОМУТ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ		1803040101	Хуудасны тоо 1

Дулааны Станцын станц
Ерөнхий инженерийн
орлогч

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 0,5/2000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070101
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 0,5/2000	0,5	2000	30	Нил ягаан

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 0,5/2000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803070101	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 0,5/4000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070102
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 0,5/4000	0,5	4000	30	Нил ягаан

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 0,5/4000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 1803070102	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

Дулаан Цахилгаан Станц Ерөнхий Инженерийн орлогч Р.Ганбат Утас: 70181192

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 1,0/4000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070103
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 1,0/4000	1	4000	30	Нил ягаан

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 1,0/4000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803070103	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

Дулааны V цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 1,0/6000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070104
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 1,0/6000	1	6000	30	Нил ягаан

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 1,0/6000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV нахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803070104	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 1,0/6000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070104
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 1,0/6000	1	6000	30	Нил ягаан

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 1,0/6000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV нахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803070104	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 2,0/3000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070105
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 2,0/3000	2	3000	60	Ногоон

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 2,0/3000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV станцын ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803070105	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 2,0/4000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070106
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 2,0/4000	2	4000	60	Ногоон

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 2,0/4000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны Цахилгаан Станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803070106	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 3,0/2000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070107
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 3,0/2000	3	2000	90	Шар

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 3,0/2000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 1803070107	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

Дулааны IV цахилгаан станц
Ерөнхий инженерийн орлогч
Р.Ганбат
Утас: 70181102

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 3,2/10000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070108
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Дааац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 3,2/10000	3,2	10000	90	Шар

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 3,2/10000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV цахилгаанстанц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат 70181192	Нөөцийн дугаар 1803070108	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 3,2/10000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070108
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Дааац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 3,2/10000	3,2	10000	90	Шар

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 3,2/10000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны IV цахилгаанстанц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат 70181192	Нөөцийн дугаар 1803070108	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 3,2/8000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070109
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		



4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 3,2/8000	3,2	8000	90	Шар

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 3,2/8000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны V цахилгаан станц Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 1803070109	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 4,0/6000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070111
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 4,0/6000	4	6000	120	Саарал

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 3,2/8000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулаан ТЭЦ ХХК Бронхий инженерийн ерөнхий захирал Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ		1803070111	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** Туузан татлага СТП 6,4/10000
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 1803070113
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ISO 4878		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	полиэстер		
4	Үндсэн хийц	Өндөр уян хатан тууз		

4. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

5. **Бараа материалын техникийн хэмжээ**

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ,мм		Өнгө
			Татлаганы урт	Туузны өргөн	
1	Туузан татлага-СТП 6,4/10000	6,4	10000	180	Бор

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ТУУЗАН ТАТЛАГА СТП 6,4/10000	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Дулааны Цахилгаан станц Ерөнхий инженер орлогч Р.Ганбат Утас: 70181102	Нөөцийн дугаар 1803070113	Хуудас № 1
Боловсруулсан	МЦ-н мастер	Т.Мөнх-Эрдэнэ			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр:** ган татлага-СКП
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:** 18030102xx
3. **Барааны ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Стандарт	ГОСТ 25573-82		
2	Зориулалт	Ачаа өргөх, татах		
3	Материал:	5Х17Н12Мо2, 17Х12Н7, 5Х17Н12М2		
4	Үндсэн хийц	Ган, олс		
5	Зүрхэвч	Органик		ОС
6	Ган татлаганы марк	ЛК-Р6		ГОСТ 2688

4. **Бүдүүвч зураг:**

Строп с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой



Строп с заделкой каната заплеткой



5. **Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн тэмдэглэгдсэн байх.	-

УЛААНБААТАР ХОТ
ДУЛААНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР ЦАХИЛГААН СТАНЦ

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ган татлага-СКП	
Баталсан	ЕИ	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 18030102xx	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ТЦ-н ЗИ	С.Пүрэвсүрэн			Хуудасны тоо 2

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Даац, тн	Хэмжээ [мм]		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
			Нийт урт, L	Толгойн урт, l	
1	ган татлага-СКП 3,2/1200	3,2	1200	400	1803010201
2	ган татлага-СКП 3,2/1500	3,2	1500	400	1803010202
3	ган татлага-СКП 5,0/2000	5,0	2000	400	1803010203
4	ган татлага-СКП 5,0/2500	5,0	2500	400	1803010204
5	ган татлага-СКП 5,0/3000	5,0	3000	400	1803010205
6	ган татлага-СКП 1.0/1500	1,0	1500	320	1803010206
7	ган татлага-СКП 1.6/2000	1,6	2000	320	1803010207
8	ган татлага-СКП 2.0/3000	2,0	3000	320	1803010208
9	ган татлага-СКП 2.5/3000	2,5	3000	400	1803010209
10	ган татлага-СКП 5.0/3600	5,0	3600	400	1803010210
11	ган татлага-СКП 5.0/4400	5,0	4400	400	1803010211
12	ган татлага-СКП 5.6/5500	5,6	5500	400	1803010212
13	ган татлага-СКП 6.3/5000	6,3	5000	500	1803010213

"ДУЛААНЫ ДӨРӨВЛҮҮРЭГ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨХК
"THERMAL POWER PLANT #4" JSC

УЛААНБААТАР ХОТ
ДУЛААНЫ ДӨРӨВЛҮҮРЭГ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨХК

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ган татлага-СКП	
Баталсан	ЕИ	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 2
Боловсруулсан	ТЦ-н ЗИ	С.Пүрэвсүрэн		18030102xx	Хуудасны тоо 2