Техникийн тодорхойлолт

"HDPE давхар атираат хуванцар хоолой"

Мэдээлэл:

Хуванцар хоолойг Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Шархад дэд төвийн хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажилд хэрэглэнэ.

Техникийн шаардлага

1. Материалын шинж чанар:		
1	Материал	Өндөр нягтралтай полиэтилен (HDPE100)
2	Уян хатан чанар:	Өндөр, хөрсний хөдөлгөөн, газар хөдлөлтөд тэсвэртэй
3	Химийн тэсвэртэй байдал:	Хүчил, шүлт, давс зэрэг химийн бодист өндөр тэсвэртэй, зэврэлтэнд ордоггүй.
4	Температурын тэсвэртэй байдал:	-40°C-багагүй, +40°C ихгүй
2. Хоолойн шинж чанар:		
1	Даралтын ангилал:	PN 8 SDR21.
2	Хатуулаг:	HDPE PE100 хөрсний даралт, тээврийн хэрэгслийн ачааллыг даах чадвартай.
3	Холболт:	Цахилгаан хайлуулах холболт, механик холболт
4	Диаметр:	DN 300 мм, DN 500 мм,
5	Стандарт:	MNS-ISO4427-EN 12201

Боловсруулсан:

Хидро Инженеринг ХХК-ийн
Ерөнхий инженер: Ч.Сансарбат

ХИДРО ИНЖЕНЕРИНГ ХХК
HYDRO ENGINEERING
ТТТ2494 ☎5891949
УЛААНБААТАР ХОТ