Нацагдорж багийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажлын техникийн тодорхойлолт

№	Шаардлага	Үзүүлэлт
1	Зориулалт	Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг
2	Эх үүсвэр	Нарны эх үүсвэр
3	Гэрэлтүүлгийн толгой	120Вт LED
4	Шонгийн өндөр	8м
5	Шонгийн хэлбэр	Үйлдвэрийн конусан шон
6	Шонгийн диаметр	Ф50-150
7	Зузаан	2.75мм-ээс дээш
8	Шон хоорондын зай	25-30м
9	Суурь	100*60*40 бетон /М250/
10	Гэрлийн өнгө	5000-6000К
11	Гэрлийн нягтрал	25-30лк
12	Батерей	Li PO4 Шөнөжингөө эсвэл 2-3 хоног үүлэрхэг өдөр ажиллуулах нөөцтэй байх
13	Удирдлага	Цагийн релетэй байх
14	Хамгаалалт	Ус, тоос шорооны хамгаалалтын түвшин IP65 ба түүнээс дээш
15	Ажиллах хугацаа	50000цаг
16	Газардуулга	Шон тус бүрт
17	Баталгаат хугацаа	3 жил
18	Тоо ширхэг	132 /гэрэлтүүлэг, бетон суурь/