БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 07 дугаар сарын 08 Дугаар 1126/2024 Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил:	Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	"1, 6/1, 13 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
Зураг төслийн шифр:	ГТ-24-15-1
Хүчин чадал:	**1 дүгээр байрны дээврийн засварын ажлын талбай:** S=640.0 м^2 **6/1 дүгээр байрны дээврийн засварын ажлын талбай:** S=362.0 м^2 **13 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын талбай:** S=660.0 м^2
Захиалагч:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар: Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"Гранд тек" ХХК
Регистрийн дугаар:	5208092
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2028.02.10
Ажлын төрөл:	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 10.2 заалтын дагуу
Зургийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр баталсан зураг төсөл боловсруулах даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон "Гранд тек" ХХК-ийн захирал нарын хооронд 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр байгуулсан ЧД2024/01-113 дугаартай зураг төсөл боловсруулах гэрээ

Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга	Ж.Лхагвасүрэн
Чингэлтэй дүүргийн тохижилт, Нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга	Л.Алтаншагай
Чингэлтэй дүүргийн тохижилт, Нийтийн аж ахуй хэлтсийн мэргэжилтэн	Г.Отгонтөгс
Чингэлтэй дүүргийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн	Т.Цогбадрах
1 дүгээр байрны галт 5 СӨХ-ийн гүйцэтгэх захирал	З.Нямрэнцэн
"Гранд тек" ХХК-ийн захирал	Г.Энх-Амгалан

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:

Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Барилга архитектур:	"Гранд тек" ХХК	Б.Цолмонбаатар	Д.Тулга

Барилгын төсөв:	"Гранд тек" ХХК	Б.Бямбадулам	Ү.Банди

Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн **2**, татгалзсан эксперт байхгүй байна.

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "1, 6/1, 13 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн задаргаа

	Барилгын үндсэн хийц	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал м^2	Нэгж өртөг /төг/
1	**Барилга угсралтын ажил: Дээврийн засвар**			
БА	1 дүгээр байрны дээврийн засвар /м^2/: Төмөр дээврийг буулгах, модон сараалж эмжээрийг нааж засах, гөлмөн төмөр дээврийг эмхэрдэж угсрах, усны хаялга төмөр хийх, ус зайлуулах хоолой угсрах, салхивчийн төмөр малгайвч угсрах	36,568,125	640	57,138
БА	6/1 дүгээр байрны дээврийн засвар /м^2/: Мембран дээвэр угсрах, парпед төмөрлөх, ус зайлуулах системийг засах	36,472,114	362	100,752
БА	13 дугаар байрны дээврийн засвар /м^2/: Төмөр дээврийг буулгах, модон сараалж эмжээрийг нааж засах, гөлмөн төмөр дээврийг эмхэрдэж угсрах, усны хаялга төмөр хийх, ус зайлуулах хоолой угсрах, салхивчийн төмөр малгайвч угсрах	38,397,634	660	58,178
	Хэсгийн дүн:	**114,437,873**		
2	**Зураг төслийн үнэ:**			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	13,300,000		
	Хэсгийн дүн:	**13,300,000**		

	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо:	
БА	**Барилга угсралтын ажил: Дээврийн засвар**	**114,437,873**
ЗТҮ	**Зураг төслийн үнэ:**	**13,300,000**
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	**124,737,873**

_____ o O o _____

Төсөв:	Эксперт нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "1, 6/1, 13 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг **124,737,873.0** (нэг зуун хорин дөрвөн сая долоон зуун гучин долоон мянга найман зуун далан гурван) төгрөгөөр хянасан байна.

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "1, 6/1, 13 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **3** хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ — Ц.АМАРСАНАА

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР — Д.АЛТАНХУЯГ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА — Э.ХАНГАЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН — Г.МӨНХБОЛД

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН — Б.УНДРАХ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 07 дугаар сарын 08 Дугаар 1124/2024 Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил:	Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	“15 дугаар байрны дээврийн засвар”-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
Зураг төслийн шифр:	ГТ-24-15-2
Хүчин чадал:	**15 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын талбай:** S=697.7 м^2
Захиалагч:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар: Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	“Гранд тек” ХХК
Регистрийн дугаар:	5208092
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2028.02.10
Ажлын төрөл:	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 10.2 заалтын дагуу
Зургийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр баталсан зураг төсөл боловсруулах даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон “Гранд тек” ХХК-ийн захирал нарын хооронд 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр байгуулсан ЧД2024/01-114 дугаартай зураг төсөл боловсруулах гэрээ

Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга	Ж.Лхагвасүрэн
Чингэлтэй дүүргийн тохижилт, Нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга	Л.Алтаншагай
Чингэлтэй дүүргийн тохижилт, Нийтийн аж ахуй хэлтсийн мэргэжилтэн	Г.Отгонтөгс
Чингэлтэй дүүргийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн	Т.Цогбадрах
15 дугаар байрны мянгат 15 дугаар СӨХ-ийн гүйцэтгэх захирал	С.Баянмөнх
“Гранд тек” ХХК-ийн захирал	Г.Энх-Амгалан

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:

Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Барилга архитектур:	“Гранд тек” ХХК	Б.Цолмонбаатар	Д.Тулга
Барилгын төсөв:	“Гранд тек” ХХК	Б.Бямбадулам	Ү.Банди

Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн **2**, татгалзсан эксперт байхгүй байна.

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "15 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн задаргаа				
Барилгын үндсэн хийц		**Төсөвт өртөг /төг/**	**Хүчин чадал м^2**	**Нэгж өртөг /төг/**
1	**Барилга угсралтын ажил: Дээврийн засвар**			
БА	15 дугаар байрны дээврийн засвар /м^2/: Мембран дээвэр угсрах, усны хаялга засварлах, салхивчны хоолой засах	56,568,793	697.7	81,079
	Хэсгийн дүн:	**56,568,793**	**697.7**	**81,079**
2	**Зураг төслийн үнэ:**			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	7,900,000		
	Хэсгийн дүн:	**7,900,000**		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо:				
БА	**Барилга угсралтын ажил: Дээврийн засвар**		**56,568,793**	
ЗТҮ	**Зураг төслийн үнэ:**		**7,900,000**	
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			**64,468,793**	

o O o

Төсөв:	Эксперт нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "15 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг **64,468,793.0** (жаран дөрвөн сая дөрвөн зуун жаран найман мянга долоон зуун ерэн гурван) төгрөгөөр хянасан байна.

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "15 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **3** хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ — Ц.АМАРСАНАА

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР — Д.АЛТАНХУЯГ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА — Э.ХАНГАЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН — Г.МӨНХБОЛД

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН — Б.УНДРАХ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 07 дугаар сарын 08 Дугаар 1127/2024 Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил:	Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	“11, 15, 47 дугаар байрны дээврийн засвар”-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
Зураг төслийн шифр:	ГТ-24-15-3
Хүчин чадал:	**11 дүгээр байрны дээврийн засварын ажлын талбай:** S=730.1 м^2 **15 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын талбай:** S=576.4 м^2 **47 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын талбай:** S=355.0 м^2
Захиалагч:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар: Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	“Гранд тек” ХХК
Регистрийн дугаар:	5208092
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2028.02.10
Ажлын төрөл:	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 10.2 заалтын дагуу
Зургийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр баталсан зураг төсөл боловсруулах даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон “Гранд тек” ХХК-ийн захирал нарын хооронд 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр байгуулсан ЧД2024/01-112 дугаартай зураг төсөл боловсруулах гэрээ

Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга	Ж.Лхагвасүрэн
Чингэлтэй дүүргийн тохижилт, Нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга	Л.Алтаншагай
Чингэлтэй дүүргийн тохижилт, Нийтийн аж ахуй хэлтсийн мэргэжилтэн	Г.Отгонтөгс
Чингэлтэй дүүргийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн	Т.Цогбадрах
11 дүгээр байрны тасган СӨХ-ийн гүйцэтгэх захирал	Ж.Баярмагнай
“Гранд тек” ХХК-ийн захирал	Г.Энх-Амгалан

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:

Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Барилга архитектур:	“Гранд тек” ХХК	Б.Цолмонбаатар	Д.Тулга

Барилгын төсөв:	"Гранд тек" ХХК	Б.Бямбадулам	Ү.Банди
Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн **2**, татгалзсан эксперт байхгүй байна.			

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "11, 15, 47 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн задаргаа

	Барилгын үндсэн хийц	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал м^2	Нэгж өртөг /төг/
1	**Барилга угсралтын ажил: Дээврийн засвар**			
БА	11 дүгээр байрны дээврийн засвар /м^2/: Мембран дээвэр угсрах, парпед төмөрлөх, ус зайлуулах системийг засах.	71,471,371	730.1	97,893
БА	15 дугаар байрны дээврийн засвар /м^2/: Мембран дээвэр угсрах, парпед төмөрлөх, ус зайлуулах системийг засах.	44,440,686	576.4	77,100
БА	47 дугаар байрны дээврийн засвар /м^2/: Мембран дээвэр угсрах, парпед төмөрлөх, ус зайлуулах системийг засах, салхивчны хоолой засах.	36,394,339	355	102,519
	Хэсгийн дүн:	**152,306,397**		
2	**Зураг төслийн үнэ:**			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	15,800,000		
	Хэсгийн дүн:	**15,800,000**		
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо:			
БА	**Барилга угсралтын ажил: Дээврийн засвар**		**152,306,397**	
ЗТҮ	**Зураг төслийн үнэ:**		**15,800,000**	
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:		**168,106,397**	

o O o

Төсөв:	Эксперт нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "11, 15, 47 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг **168,106,397.0** (нэг зуун жаран найман сая нэг зуун зургаан мянга гурван зуун ерэн долоон) төгрөгөөр хянасан байна.

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "11, 15, 47 дугаар байрны дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **3** хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ — Ц.АМАРСАНАА

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР — Д.АЛТАНХУЯГ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА — Э.ХАНГАЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН — Г.МӨНХБОЛД

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН — Б.УНДРАХ

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА,
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 09 дугаар сарын 25 Дугаар 1773/2024 Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил:	Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	“70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар”-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
Зураг төслийн шифр:	ОО-14/2409-07
Хүчин чадал:	**Барилгын хэмжээ:** “А” блок 33.6 м х 10.0 м, “Б” блок 16.8 м х 16.8 м, “В” блок 12.0 м х 9.0 м, “Г” блок 9.0 м х 6.0 м хэмжээтэй, 4 блок, **Давхрын тоо:** Зоорьгүй, ± 0.00 түвшнээс дээш 2 давхар, **Дээврийн талбай:** S=674.0 м^2
Захиалагч:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	“Очир огтлогч” ХХК
Регистрийн дугаар:	6068375
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2027.12.20
Ажлын төрөл:	1.2.1, 1.2.4, 1.2.6 заалтын дагуу
Зургийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан 35 дугаартай зургийн даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах ажлын гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар огноо:	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын дарга, “Очир огтлогч” ХХК-ийн захирал нарын 2024 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр байгуулсан ЧД2024/01-161 дугаартай засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах гэрээ

Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга	Ж.Лхагвасүрэн
Газар зохион байгуулалт, барилгын зураг төсөл, төлөвлөлт хяналт хариуцсан мэргэжилтэн	Т.Цогбадрах
“Очир огтлогч” ХХК-ийн захирал	Т.Учрал

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:

Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Барилга архитектур:	“Очир огтлогч” ХХК	Т.Учрал	Ж.Нэргүй
Төсөв:	“Очир огтлогч” ХХК	А.Батсүх	С.Болормаа

Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн **2**, татгалзсан эксперт байхгүй байна.

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн задаргаа				
№	Засварын ажлын			
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м²/	Нэгж өртөг /төг/
1	**Засварын ажил:**			
Дээвэр	Барилгын хэмжээ: "А" блок нь 33.6 м х 10.0 м, "Б" блок нь 16.8 м х 16.8 м, "В" блок нь 12.0 м х 9.0 м, "Г" блок нь 9.0 м х 6.0 м хэмжээтэй, 4 блок, Давхрын тоо: Зоорьгүй, 2 давхар, Дээврийн талбай: S=674.0 м², Засварын ажил: Дулаалгатай хавтгай дээврийн засвар	124,195,172	674	184,266
Буулгалт		28,140,505	674	41,752
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:		**152,335,677**	**674**	**226,017**

o O o

Төсөв:	Эксперт нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг **152,335,677.0** (нэг зуун тавин хоёр сая гурван зуун гучин таван мянга зургаан зуун далан долоон) төгрөгөөр хянасан байна.

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **3** хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ — Т.ПҮРЭВХАТАН

УЛААНБААТАР ХОТ БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ ТӨЛАТҮГ 9023080168 ОТУ0721

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР — Д.АЛТАНХУЯГ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА — Э.ХАНГАЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН — П.МӨНГӨНТУУЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН — Д.САРАНТУЯА

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Барилга архитектур:/**
Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 09 сарын 13 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Очир огтлогч" ХХК
4	Зургийн шифр	ЕГ шифр: 00-14/2409-07
5	Хуудасны тоо	БА - 15 хуудас,
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан Чингэлтэй дүүргийн 70 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар /огноо: 2024 оны 08-р сарын 20-ны өдөр, дугаар 35, Улаанбаатар хот/
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажлын зургийг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай зөвшөөрөлцсөн байна.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Тус барилга нь 34.09м х 36.09м хэмжээтэй, 2 давхар, хавтгай дээвэртэй, 1975 онд ашиглалтад орсон байна. Захиалагчийн хүсэлтээр тус барилгын дээврийн борооны ус зайлуулах систем, дээврийн хар цаасан өнгөлгөө, агааржуулах хоолой, парапетийн гөлмөн төмөр малгайвч нь элэгдэж муудсан тул иж бүрнээр сольж шинэчлэхээр ажлын зураг төсөлд тусгасан байна.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Магадлалын нэгтгэсэн дүгнэлтийн хавсралт 2-д бичсэн санал, зөвлөмжийг ажлын зураг төсөлд тусгах,

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 1-10 Ж.Нэргүй /...../

2024 оны 09 сарын 13 өдөр

Зураг төслийн баримт бичгийн

МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 09 сарын 13 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	Буулгах болон шинээр хийгдэх ажлын тоо хэмжээ, мөн буугдах болон шинээр хэрэглэх материалын нэр төрөл, хэмжээ, тоо ширхэгийг хүснэгтээр үзүүлэх,	Тоо хэмжээг хүснэгтээр үзүүлэв.
2	Тайлбар бичигт дээврийн болон хаяавчийн усыг бохирын худаг руу далд шугамаар зайлуулахаар зураг төсөлд тусгасан гэсэн байна. Холбогдох норм дүрмийн заалтаар үүнийг хориглосон байдаг тул дээврийн усыг яаж зайлуулах талаар ЦБУ инженертэй зөвшилцөх шаардлагатай.	ЦБУ инженертэй зөвшилцөж өөр шийдлээр зурагт тусгав.

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 1-10 ..... /Ж.Нэргүй/

2024 оны 09 сарын 16 өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн ..... /Т.Учрал/

2024 оны 09 сарын 13 өдөр

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Барилгын төсөв:/**

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 09 сарын 16 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Очир огтлогч" ХХК
4	Зургийн шифр	
5	Хуудасны тоо	
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 9-62 С.Болормаа /...../

2024 оны 09 сарын 16 өдөр

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 09 сарын 16 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	Очир огтлогч ХХК –н боловсруулсан 00-14/2409-07 дугаартай ажлын зургийн дагуу Чингэлтэй дүүргийн 2-р хороо. 70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажлыг 112 706 240 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий төсвийн төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо бүхий нэгбүрчилсэн төсвийн тооцоо ирүүлсэнийг хянаж, дараах зөвлөмжийг гаргав. Үүнд: 1. Ажлын зургийн шинээр хийх хар цаасан дээврийн ажлын түүвэр, мембран дээврийн хэсэглэл бүтцийг тодруулж, төсөвт өөрчлөлт оруулах	Төсөвт өөрчлөлт оруулсан
2	Мембран дээврийн талбайн парапедний өгсөл тооцож тооцоонд тусгах	тусгав
3	Барилгын гадна талын төмөр хоолойн эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх ажлын тоо хэмжээг барилгын гадна харагдах байдлын талбайгаар тооцож, материалын түүвэрт борооны ус зайлуулах ф100 ган яндангийн урт, эргэлт, усны хаялгыг тоо ширхэгээр тооцох	тоо ширхэгээр тооцов
4	Ажлын зурагт аэратор байгаа эсэхийг тодруулж, ажиллах хүчний зардлыг тооцох	Тооцов
5	Машин механизмын зардлын тооцоонд барилгын машин ашиглалтын нэг машин – цагийн жишиг үнийг БД81-112-11-н дагуу тооцох Хөдөлмөр зарцуулалтын тооцоог БХБЯамны Сайдын 2024 оны 95 дугаар тушаалаар тооцох эсэхийг захиалагчаас тодруулж тооцох	Тооцов

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 9-62 ..... /С.Болормаа/

..... оны ..... сарын ..... өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн ..... /А.Батсүх/

2024 оны 09 сарын 18 өдөр