БАТЛАВ:
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
.....Т.БАТМӨНХ
2024 оны ..12... сарын ..16.. өдөр

ИЛ УУРХАЙН ТЕХНИКҮҮДЭД ГАЛ УНТРААХ АВТОМАТСИСТЕМ ШИНЭЭР СУУРИЛУУЛАХ, СЕРВИС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ
ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР №

1. ЗАХИАЛАГЧ: ИЛ УУРХАЙ
2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ: Гал унтраах автомат систем шинээр суурилуулах, сервис үйлчилгээ хийгдэх тоног төхөөрөмж, техникүүдийн жагсаалтыг хүснэгт №1-т харуулав.
3. ЗАСВАР, СЕРВИС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА: Техник ашиглалтын үеийн галын аюулгүй байдлыг хангах, эрсдлийн түвшинг бууруулах, ХАБЭА-н шаардлагад нийцүүлэх, техникийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилготой.
4. ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ:
   А) Хавсралт №1 байгаа техникүүдэд шинээр гал унтраах автомат систем тавих, хуучин гал унтраах системүүдэд засвар үйлчилгээ хийх
   Б) Техникт гал унтраах автомат систем суурилуулсан, сэргээн зассан тухай акт, тайланг техник тус бүрээр гаргах
   В) Техникүүдийн галын системийн ашиглалтад хяналт тавих, шалгах засвар үйлчилгээний ажлыг сар, улирлаар гаргах
   Г) Засвар үйлчилгээний дараах байнгын хяналт тавих.
5. ТУСГАЙ ШААРДЛАГА: Гал унтраах автомат систем суурилуулах, засварлах ажлыг үйлдвэрлэгчийн бичиг баримтын дагуу хийх зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхтай, дадлага туршлагатай, оношилгооны багаж, тусгай тоноглолтой тээврийн хэрэгсэлтэй компани байх.
6. ТЕХНИКИЙН БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ: Техникийн бичиг баримт, гал унтраах системд үйлчилгээ хийх зөвшөөрөл
7. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА: Гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх.
8. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАТАЛГАА: Засвар үйлчилгээ, угсралт хийсний дараах техникийн найдвартай ажиллах чадварт тодорхой хугацааны баталгаа гаргана.

ИЛ УУРХАЙН ДАРГА Д.НЯМДОРЖ

ИУ-Н ТЭРГҮҮЛЭХ МЕХАНИК БЕЛЯНКИН В.П.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

ЕРӨНХИЙ МЕХАНИКЧ Б.ЧИНЗОРИГ

ИЛ УУРХАЙН ЗАМ ОВООЛГЫН ХЭСГИЙН ТЕХНИКҮҮДЭД ГАЛ УНТРААХ АВТОМАТ СИСТЕМ ШИНЭЭР СУУРИЛУУЛАХ БА ХУУЧИН ТӨХӨӨРӨМЖИД ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР

№	Гараж №	Техникийн марк	Гал унтраах автомат системын төрөл	Хорны савны Багтаамж, литр	Шаардлага
Шинээр гал унтраах автомат систем суурилуулах техник					
1	L13	Дугуйт ачигч Komatsu WA-600	- FSI AS3509/S ба Sandvik AN3509-304L-304S загваруудай дүйцэхүйц байх - Автомат болон механик удирдлагатай байх - Техникийн хөдөлгүүр болон гал гарах эрсдэлтэй эд анги, тоноглолд 2ш дээш мэдрэгчтэй шуршигч хошуу суурилуулах - Шингэн хөөсөн фотор агуулаагүй, /-40 +40 температурт ажиллах/ байгальд ээлтэй галын хортой байх	50-70 литр 1ш савтай байх, Зориулалтын суурь бэхэлгээтэй байх, /-40 аас +40/ дээш температурт тэсвэртэй хөлдөхгүй уян хоолойгоор холбох, засвар үйлчилгээ хийхэд авах холбох, хаах хэрэгсэлтэй байх	- Шинээр суурьлуулах, засвар үйлчилгээ хийж хэвийн ажиллагааг 1 жил хангах, баталгаа өгөх Засварлаж дахин цэнэглэх Шинээр суурьлуулах, - Систем хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг тоног төхөөрөмжийн оператор хянах зориулалт бүхий дэлгэцтэй, хэвийн бус үед алдааны код болон дуут дохиогоор анхааруулах системээр тоноглогдсон эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц
2	L16	Дугуйт ачигч Komatsu WA-800			
3	L20	Дугуйт ачигч DOOSAN DL450			
4	WD12	Дугуйт түрэгч Caterpillar CAT-824H			
5	WD13	Дугуйт түрэгч Caterpillar CAT-824K			
6	D47	Гинжит бульдозер Komatsu D275A			
7	D48	Гинжит бульдозер Komatsu D275A			
8	D49	Гинжит бульдозер Komatsu D275A			
9	CH01	Зөөврийн ангилан ялгах шигшүүр Sandvick QA430			
10	CH02	Зөөврийн бутлуур Striker JQ1170			
11	G13	Автогрейдер Caterpillar 16H			
12	G17	Автогрейдер Komatsu GD825A			
13	G18	Автогрейдер Caterpillar 16M3			
Гал унтраах системыг сэргээн засах техникүүд					
14	L21	Дугуйт ачигч Komatsu WA-600	FSI AS3509/S	65	Автомат системийг сэргээн засварлах, цэнэглэх, 1 жил хэвийн ажиллах баталгаа өгөх, засвар үйлчилгээ хийх
15	L22	Дугуйт ачигч Caterpillar 966	Sandvik AN3509-304L-304S	65	
16	L23	Дугуйт ачигч Komatsu WA-800	FSI AS3509/S	65	
17	L24	Дугуйт ачигч Komatsu WA-470	FSI AS3509/S	65	
18	L25	Дугуйт ачигч Komatsu WA-470	FSI AS3509/S	65	
19	G19	Автогрейдер Caterpillar 16M3	Sandvik AN3509-304L-304S	65	
20	G20	Автогрейдер Komatsu GD825A	FSI AS3509/S	65	
22	WD14	Дугуйт түрэгч Caterpillar CAT-824K	Sandvik AN3509-304L-304S	65	
23	D50	Гинжит бульдозер Komatsu D275A	FSI AS3509/S	65	
24	E04	Экскаватор Komatsu PC220	FSI AS3509/S	45	

Тусгай шаардлагууд:

- Гал унтраах автомат систем суурилуулах угсрах, засвар үйлчилгээ хийх ажлын тусгай зөвшөөрөлтэй байх
- Баталгаат хугацааны үйлчилгээ хийх мэргэжлийн ажилтан, машин техник, багаж хэрэгсэлтэй байх
- Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагатай байх