ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ

Утас: 70382750, Факс:70382322

2024.11.01_№ 24 / 26

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Хөвсгөл аймгийн Рашаант сум, 4 дүгээр багт баригдах "Төрийн банк" ХК-ны тооцооны төвийн барилга.
2. Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага : ТК-29/2024
3. Барилга байгууламжийн багтаамж, куб.м: 94,23 м^2
4. Барилгын давхар, приметр: 1 давхар

Хоёр : Зураг хяналт хийсэн тухай тэмдэглэл

№	Хянаж шалгасан чиглэл		Илэрсэн зөрчил	БНбД, стандартын зөрчигдсөн заалт	Биелэлт
1	Ерөнхий төлөвлөгөө, галын аюулгүйн зай хэмжээ	Барилга хоорондын зай	-	-	
		Галын автомашины зам	-	-	
		Үер усны хамгаалалт	-	-	
2	Архитетур төлөвлөлт, байгуулалт, хийц бүтээцийн шийдэл	Гадна шат	-	-	
		Дотор шат, шатны хонгил, цахилгаан шат	-	-	
		Галаас тусгаарлах зааг, өрөө тасалгаа	-	-	
		Дээвэр	-	-	
		Газар доорх давхарын зориулалт	-	-	
		Авралтын зам гарц	-	-	
		Барилгын материал	-	-	
		Галаас хамгаалах хаалга			
3	Галаас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмж	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж			

		Галын дохиололын систем	-	-	
		Усан сан, галын усны хөөрөг			
4	Гал унтраах усан хангамж	Гадна усан хангамж	-	-	
		Дотор усан хангамж	-	-	
		Усан сан, галын усны хөөрөг	-	-	
5	Агааржуулалт, утаа зайлуулах систем	Утаа зайлуулах			
		Агаар өгөх			
6	Цахилгааны ерөнхий сүлжээ, цахилгаан хэрэгсэл	Цахилгаан утасны сонголт	-	-	
		Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн сонголт	-	-	
		Хуваарилах самбар	-	-	
		Галаас хамгаалах төхөөрөмж	-	-	
		Зам гарцын гэрлэн тэмдэг, тэмдэглэгээ	Зам гарц заасан тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах.	MNS GOST R 12.2.143:2013 техникийн шаардлагын дагуу	
		Ослын цахилгааны эх үүсвэр	Аваарын үед ажиллах нөөц гэрэлтүүлэг байрлуулах		
		Аянга зайлуулагч, газардуулга	-	-	
7	Тусгай шаардлага	Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжийг MNS 5566:2020 стандартын дагуу байрлуулах шаардлагатай.			

Гурав : ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

Зөшөөрсөн эсэх	Он, сар, өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаар
Зөвшөөрсөн	2024.11.01	Нүүр хуудсанд

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ,
АХМАД С.ДЭМБЭРЭЛНЯМ