БАТЛАВ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ З.БУЯНТ

2026 оны 02 дугаар сарын 04

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ШААРДЛАГАТАЙ АГААР СЭЛГЭГЧ ЦЭВЭРШҮҮЛЭГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2026 оны 02 дугаар сарын 04 Улаанбаатар хот

Д/д	Нэр	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1	Таазанд суурилуулдаг агаар цэвэршүүлэгч	12	**1. Ерөнхий шаардлага** • Загвар: PHEL 400C эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц • Суурилуулалтын төрөл: Таазанд суурилуулдаг • Ашиглалтын зориулалт: Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд. **2. Агаар цэвэршүүлэх систем** • Олон шатлалт шүүлтүүрийн системтэй байх: ○ Урьдчилсан шүүлтүүр (Pre-filter) ○ HEPA шүүлтүүр (H13 ба түүнээс дээш) ○ Идэвхжүүлсэн нүүрстөрөгчийн шүүлтүүр • PM2.5 тоосонцор шүүх үр ашиг: ≥ 99.5% • Бактери, вирус, үнэр, хий (VOC) шүүх чадвартай • Дотор тасалгаанд үүссэн бохир агаарыг гадагшлуулж, гадна агаарыг шүүлтүүрээр шүүн дотор агаарыг цэвэр болгох • Гаднах агаарын утаа тортог болон бохирдлын үнэрийг шүүх шүүлтүүртэй. **3. Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт** • Агаар цэвэршүүлэх хүчин чадал (CADR): 600 м³/цаг-аас багагүй • Хамрах талбай: 100м²-аас багагүй • Агаарын урсгалыг 4-өөс доошгүй чиглэлд жигд түгээх боломжтой байх. **4. Цахилгаан техникийн үзүүлэлт** • Тэжээлийн хүчдэл: AC 220V / 50Hz • Эрчим хүчний хэрэглээ: 200 Вт-аас ихгүй • Эрчим хүчний хэмнэлттэй загвартай. **5. Дуу чимээ** • Ажиллах үеийн дуу чимээ: ○ Бага горимд: ≤ 35 дБ ○ Их горимд: ≤ 55 дБ **6. Удирдлага, автомат систем** • Хувийн хяналтын удирдлагатай байх • Автомат горимтой (агаарын чанараас хамаарч тохируулдаг) • PM2.5 тоосонцрын мэдрэгчтэй • Шүүлтүүр солих дохиололтой.

			• Шүүлтүүр солих дохиололтой.
			7. Бүтэц, хийц
			• Их биеийн материал: Галд тэсвэртэй металл эсвэл өндөр чанарын ABS хуванцар
			• Өнгө: Цагаан
			• Таазанд суурилуулах боломжтой
			• Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар бүтэцтэй
			• Хэмжээ:
			  ○ Урт 1000-1100
			  ○ Өндөр 300-400
			  ○ Өргөн 600-700 хооронд байх.
			8. Аюулгүй байдал, стандарт
			• Олон улсын стандарт хангасан байх:
			• Хэт халалтаас хамгаалах системтэй.

1. Суурилуулалт, ашиглалтын зааврыг монгол хэл дээр нийлүүлэх.
2. Холболт угсралт, суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх.
3. Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг шалгасны дараа хүлээлцэх.
4. Сэлбэг хэрэгсэл тасралтгүй нийлүүлэх боломжтой байх.

Баталгаа:
Тоног төхөөрөмж 1 жилийн баталгааны хугацаатай байх.
Баталгаат хугацаанд эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд засвар үйлчилгээг шуурхай хийж гүйцэтгэх.

ЗӨВШИЛЦСӨН:
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Э.БАЯРБАТ

ХЯНАСАН:
БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.ЛХАГВАДЭМБЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.ДУЛАМРАГЧАА