Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмж:/**
"Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засвар"-ын ажлын зураг, төсөв

2025 оны 12 сарын 22 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засвар"-ын ажлын зураг, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 8-р баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Жоди прожект" ХХК
4	Зургийн шифр	JP/25-22
5	Хуудасны тоо	ХТ-7 ба ДГ-5
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Зураг төсөл болвсруулах даалгавартай
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Байхгүй
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Зураг төслийн ерөнхий шийдэл нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03, Цахилгаан техникийн ажил, Барилга байгууламжийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн газардуулгыг тооцох аргачлал БД43-107-19, Байгуулалт дээрх цахилгаан тоног төхөөрөмжийн болон дамжуулагчийн таних тэмдэг MNS 3757-16:2007 нормуудын шаардлагыг үндэслэн боловсруулсан
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Зураг төслийн ерөнхий шийдэл нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03, Цахилгаан техникийн ажил БНбД 3.05.06-90 нормуудын шаардлагыг хангасан
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Шаардлагагүй
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Байхгүй
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Шаардлагагүй
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норм, нормативын баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэхийг зааж, өгсөн
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 5-5 Ё.Батсүрэн /.....Батсүрэн/

2025 оны 12 сарын 22 өдөр

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР
"Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засвар"-ын ажлын зураг, төсөв

2025 оны 12 сарын 22 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	- Зургийн шифрийг засварлах - Тайлбар бичигт хийгдэх, хийгдэхгүй угсралтын ажлыг тодорхой бичих - ТС-В-1 самбарын оролтын тэжээлийн мэдээллийг оруулах - Байгуулалтын зурагт самбарын гаргалгааны группүүдийг тэмдэглэх - ДГ-1 дээрх гэрэлтүүлгийн тэмдэглэгээнүүдийн тоо, хэмжээ, дугаарлалтыг нягтлах засах - Гэрэлтүүлгийн байгуулалтанд дээр гарах, чигийн гэрэлтүүлгийг нэмж, төлөвлөх	- Зургийн шифрийг засварлсан - Тайлбар бичигт хийгдэх, хийгдэхгүй угсралтын ажлыг тодорхой бичсэн - ТС-В-1 самбарын оролтын тэжээлийн мэдээллийг оруулсан - Байгуулалтын зурагт самбарын гаргалгааны группүүдийг тэмдэглэсэн - ДГ-1 дээрх гэрэлтүүлгийн тэмдэглэгээнүүдийн тоо, хэмжээ, дугаарлалтыг нягтлан зассан - Гэрэлтүүлгийн байгуулалтанд дээр гарах, чигийн гэрэлтүүлгийг нэмж, төлөвлөсөн

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 5-5 ..... /Е.Батсүрэн/
2025 оны 12 сарын 07 өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн ..... /Б.Төрбат/
2025 оны 12 сарын 23 өдөр

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН БАТСҮРЭН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР ЗТ-ЦХ 2022-2027 АТХ7129