СҮХБААТАР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН
ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ

2022 оны 07 сарын 11 өдөр Дугаар 13 Баруун-Урт

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ
ХИЙСЭН ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Халзан сумын 04 дүгээр баг
2. Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага: "Ричвелл инженеринг"-ХХК
3. Шифр:RWE-2109
4. Барилга байгууламжийн зориулалт: Халзан сумын 75-н хүүхдийн ортой дотуур байр
5. Барилга байгууламжийн давхар талбай 2 давхар 2965 м3
6. Галд тэсвэршилтийн зэрэг, төлөвлөсөн:2
7. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: Ф 1.1
8. Зургийн иж бүрдэл: 6-н хэсэг

Хоёр. Хяналт шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл

д\д	Хянаж шалгасан чиглэл		Илэрсэн зөрчил	БНбД, стандартын зөрчигдсөн заалт	Биелэлт
1	Ерөнхий төлөвлөгөө галын аюулгүйн хэмжээ зай	Барилга хоорондын зай			
		Галын автомашины зам			
		Үер усны хамгаалалт			
2	Архитектур төлөвлөлт	Барилгын материал	Барилгын үндсэн хийцэд галд тэсвэргүй материал ашиглахгүй байх		

	байгуулалт хийц бүтээцийн шийдэл				
		Гадна шат	Барилгын гадна аваарын шатыг шатны марш, маршийн хашлагын хоорондын зай 75-мээс баггүй өргөнтэй төлөвлөх	MNS:2015	
		Дотор шат, шатны хонгил, цахилгаан шат			
		Галаас хамгаалах хаалт, хаалга			
		Галаас тусгаарлах зааг, өрөө тасалгаа			
		Дээвэр			
		Газар доорхи давхарын зориулалт			
		Авралтын зам гарц			
3	Галаас хамгаалах техник тоног төхөөрөмж	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж			
		Галын дохиололын систем			
		Гал гарсан тухай зарлан мэдээллэх систем			
4	Гал унтраах усан хангамж	Гадна усан хангамж			
		Дотор усан хангамж	Галын дотуур усан хангамжийг төлөвлөх	Барилгын доторх усан хангамж БНбД 40-05-16	
		Усан сан, галын усны хөөргө			
5	Агааржуулалт, утаа зайлуулах систем	Утаа зайлуулах			
		Агаар өгөх			
6	Цахилгааны ерөнхий	Цахилгааны утасны сонголт			

		Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн сонголт			
		Хувиарлах самбар			
		Галаас хамгаалах төхөөрөмж			
		Зам гарцын гэрлэн тэмдэг, тэмдэглэгээ	Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага	MNS GOST R 12.2.143:2013 стандартын дагуу	
		Ослын цахилгааны эх үүсвэр	Ослын гэрэлтүүлэг байрлуулах	Цахилгаан техникийн ажил БНбД 3.05.06.90,	
		Аянга зайлуулагч, газардуулга	Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс барилгын болон тоноглолын газардуулагыг аянгын улирал эхэлхээс өмнө мэргэжлийн байгууллагаар ОМ-ын хэмжилт хийлгэх		
7	Тусгай шаардлага	Барилгын хөөсөнцөр дулаалгын материалын дээжийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшиг судлалын хүрээлэнгээр шинжлүүлэн гал тэсвэршилтийн дүгнэлтийг гаргуулах			

Гурав. Ерөнхий дүгнэлт

Барилга байгууламжийн зураг төсөл хянасан улсын байцаагч илэрсэн зөрчлийг арилгуулсаны дараа ерөнхий дүгнэлтийг бичиж, холбогдох хуудсанд зөвшөөрсөн тухай хяналтын байцаагчийн тэмдэг дарж, ахлах байцаагч нь үүнийг үндэслэн зургийн нүүр хуудсанд ахлах байцаагчийн тэмдэг \зөвшөөрсөн тухай\ дарж гарын үсэг зурна.

Зөвшөөрсөн эсэх	Он, сар, өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаар Нүүр хуудас
	2022.04.11.	

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ
ХОШУУЧ /Б.БАЯРСАЙХАН/