ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
МАНЛАЙ СУМЫН МАНЛАЙН БАДРАХ ОНӨААТҮ-ГАЗАР
Далай баг, Манлай сум, Өмнөговь аймаг, 46027
Утас: (976)89118382

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
МАНЛАЙ СУМЫН ЗДТГ-Т

2026.02.03 №10
танай_____-ны №_____-т

Техникийн нөхцөл олгох тухай

Дулаан дамжуулах төв 1-ийн 2-р худгаас баруун тийш 153м хуучин шугамыг ухаж аван лотки хийж, шаардлага хангасан тагаар тагална.

Лоткины өргөн нь 76см-ээс багагүй, өндөр нь 40см , таг нь110 см байна. Шугам нь 153м хос ган хоолой диаметр 100 байна. Цэвэр усны шугамыг диаметр 63 болгож өргөтгөх. Айл бүрийг гаргалгаа хийж холбох. 7 айл салбар шугам 1 холбоно. 1,5м*1,5м*1,5м худаг 4 ширхэг, 2 м*2м*2м худаг 1 ширхэг.

Шугам хоолойг стандартын шаардлага хангасан дулаалга хийж, гадуур нь 2мм-ээс багагүй зузаантай хар наалт наах. Дулаалганы материал нь шилэн хөвөн байж болохгүй.

Дулаан дамжуулах төв шинээр хийх:

Дулааны 3-р худгаас гарсан айл өрхүүдийг холбох зорилготой. 8 айл өрх холбох. 1500кВт ялтсан бойлуур 1 ширхэг, 5,5кВт 2 хөдөлгүүр. Таслах хаалт, хэмжих хэрэгсэл байрлуулна. Хөдөлгүүр тус бүрт давтамж хувьсгуур, зөөлөн холбоо хоёр талд нь хаалт , хог шүүгч тавина. Нэмэлт ус нь автоматаар нэмэх даралт баригч хийнэ.

ЗАХИРАЛ Н.ПУНЦАГБОЛД